

เอกสารร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR)**งานปรับปรุงระบบปรับอากาศчилเลอร์ ต่ำบางพูด****อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ****1. ความเป็นมา**

เนื่องจากระบบเครื่องปรับอากาศแบบчилเลอร์ที่มีอยู่เดิมนั้นมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานเกิน 8 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีความจำเป็นต้องรองรับรับงานสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานปฐมนิเทศนักศึกษา งานสถาปนามหาวิทยาลัยและรองรับการใช้งานอบรมนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้อุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพหากใช้งานต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม สูงขึ้นและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

2. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศчилเลอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดพลังงานโดยสอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซมที่เพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบเครื่องปรับอากาศที่สูงขึ้น

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานในลักษณะเดียวกับที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
- 3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
- 3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10. ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้เสนอราคาต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา

3.12 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานขายติดตั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบчилเลอร์พร้อมระบบควบคุม(CPMS)และอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งระบบ ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 12,000,000.-บาท (สิบสอง ล้านบาทถ้วน) ในสัญญาฉบับเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มิใช่ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือที่ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี และให้ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาหนังสือคู่สัญญาที่เป็นผลงานเดียวกัน โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาในระบบ

3.13 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานติดตั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบчилเลอร์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน (ผลงานจากผู้ว่าจ้างรายเดียวหรือมากกว่า1ราย) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มิใช่ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือที่ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี และให้ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาหนังสือคู่สัญญาที่เป็นผลงานเดียวกัน โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาในระบบ

3.14 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกรและเป็นพนักงานบริษัทที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้าช่าง และช่างที่ชำนาญงานเท่านั้น เข้ามาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานและทำงานที่ต้องตามหลักวิชาการ และมีจำนวนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานได้ทันที และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จตามกำหนด โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาในระบบ

3.15 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกรเครื่องกล โดยได้รับใบอนุญาตมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นพนักงานของบริษัทฯ เพื่อควบคุมดูแลการติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาในระบบ

3.16 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนดทั้งหมดกับรายละเอียดที่บริษัทเสนอ โดยระบุ รุ่น ยี่ห้อของเครื่องทำน้ำเย็น ปั๊มน้ำเย็น ระบบควบคุม CPMS และอุปกรณ์ประกอบเบื้องต้น พร้อมแนบแคตตาล็อก และต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาในระบบ

3.17 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ในส่วนของอุปกรณ์หลักเช่น เครื่องทำน้ำเย็น ปั๊มน้ำเย็น ระบบควบคุม CPMS โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาในระบบ

4. ระยะเวลาจัดจ้าง

ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5. เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์ราคา

6. งบประมาณในการจัดจ้าง

จำนวน 24,700,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

อนึ่ง การจัดจ้างครั้งนี้จะมีผลลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณเท่านั้น

รายละเอียดการจ่ายงวดงาน-งวดเงิน

งานปรับปรุงระบบปรับอากาศซิลเลอร์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 150 วันกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆจำนวน 4 งวดงาน 4 งวดเงิน ดังนี้

งวดที่ 1

ร้อยละ 5 ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งานขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และสำรวจพื้นที่

- งานขออนุมัติแบบการติดตั้งจริง Shop Drawing พร้อมวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้องเซ็นรับรอง
- งานขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่ใช้ในงานปรับปรุง
- งานสำรวจพื้นที่และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
- งานตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %

งวดที่ 2

ร้อยละ 15 ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งานเครื่องปรับอากาศ

- จัดส่งเครื่องทำเย็น (Air-Cooled Chiller) จำนวน 4 เครื่อง
- จัดส่งเครื่องสูบน้ำ (Water Pump) จำนวน 8 เครื่อง
- จัดส่งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง

งานระบบไฟฟ้า

- จัดส่งอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า Chiller Water Pump
- จัดส่งระบบ Chiller Plan Manager

งวดที่ 3

ร้อยละ 30 ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งานรื้อถอน

- งานรื้อถอนเครื่องทำน้ำเย็น
- งานรื้อถอนระบบปั๊มน้ำเย็น
- งานรื้อถอนระบบท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าปรับอากาศ
- งานรื้อถอนพื้นที่บริเวณที่เก็บวัสดุอุปกรณ์จากการรื้อถอน

งานติดตั้ง

- ติดตั้งงานปรับปรุงระบบปรับอากาศซิลเลอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์
- งานทดสอบระบบ ปรับแต่งค่าต่างๆให้ตรงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ทำความสะอาดพื้นที่และเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย

งวดที่ 4

ร้อยละ 50 ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา
- ส่งมอบ software ลิขสิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบปรับอากาศซิลเลอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- ส่งมอบแบบสร้างจริง AS- Built พร้อมวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้องเซ็นรับรอง
- คู่มือการใช้งาน
- หนังสือรับรองการติดตั้ง

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบครุภัณฑ์ที่พินหรือติดรหัสครุภัณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานในการกำหนดรหัสครุภัณฑ์กับ งานคลังพัสดุ กองพัสดุ

รายละเอียดขอบเขตงานปรับปรุงระบบปรับอากาศซิลเลอร์ ตำบลบางพูด**อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ****ก. รายการทั่วไป****1. ข้อกำหนดทั่วไป**

โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่ได้ระบุไว้ในแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ดังต่อไปนี้

ความมุ่งหมายของแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับจ้างเสนอราคาในการรื้อถอนระบบเครื่องปรับอากาศเดิมและส่วนควบ การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมทั้งอุปกรณ์รวมทั้งการทดสอบปรับแต่งระบบตลอดจนการเตรียมการเพื่อการฝึกอบรมการใช้งาน ของระบบปรับอากาศให้เรียบร้อยและใช้งานตามงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศได้ดีสำหรับอุปกรณ์และรายละเอียดอื่นๆที่ไม่ได้แสดงในแบบหรือระบุไว้ในรายการหากเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะได้มาซึ่งระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่สมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามหลักวิชาการและหลักวิศวกรรมให้สามารถใช้งานได้ตามสัญญา

รายการประกอบแบบของระบบฉบับนี้เป็นรายการมาตรฐานที่ได้รวบรวมรายละเอียดของงานตามสัญญาไว้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อกำหนดในการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องประกอบต่างๆ ของงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องอันเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องศึกษา แบบแปลน แผนผัง และรายละเอียดอื่น ๆ ของงานที่ใช้ประกอบสัญญาอย่างถี่ถ้วน ถ้าหากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ เกี่ยวกับแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนการลงนามในสัญญา มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างได้ศึกษาราคาแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบฯลฯ ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนจนใช้งานได้ตามสัญญา

2. ขอบเขตของงาน

- 2.1. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆที่เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งนี้รวมถึงการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ส่วนควบปรับอากาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จตามกำหนด และทำการทดสอบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทุกชิ้นจนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องทำการปรับปริมาณลมของห้องต่าง ๆ และปรับปริมาณน้ำเย็นที่ไหลเข้าเครื่องเป่าลมเย็นให้มีปริมาณถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้สามารถใช้งานได้โดยอ้างอิงมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมบูรณ์ และถูกต้องตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย

- 2.2. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อวัสดุอุปกรณ์งานระบบปรับอากาศที่ยังไม่ได้ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้าง จะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสื่อมสภาพ สภาพความไม่สมบูรณ์แบบหรือถูกทำลายจนกว่าจะมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์แก่ผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้ง ป้องกันอัคคีภัยความเสียหายต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุเกิดมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
- 2.3. ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งปรากฏในแบบรูปและรายการประกอบแบบหรือมีการขัดแย้งระหว่าง แบบรูป สถาปัตยกรรมและ/หรือวิศวกรรมอื่นๆหรือในแบบมีรายละเอียดระบุไว้ไม่ครบ สมบูรณ์ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ครบถ้วน เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งหมด
- 2.4. การติดต่อดำเนินการและค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดต่อ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความสมบูรณ์ของระบบประกอบอาคารนั้น สำหรับใช้ในโครงการโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ ติดต่อดำเนิน การรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยที่ถูกเรียกเก็บ ผู้รับ จ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
- 2.5. ตำแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในแบบรูปรายการข้อกำหนดในเบื้องต้นเป็นตำแหน่ง ซึ่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม โดยผ่านความ เห็นชอบของผู้ควบคุมงานและวิศวกรผู้ออกแบบ
- 2.6. การอนุมัติการติดตั้งหรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้ โดยวิศวกรผู้ว่าจ้างหรือควบคุมงานนั้นไม่ทำให้ผู้รับ จ้างสิ้นสุดความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามแบบและข้อกำหนดเพื่อให้ได้ผลงานตาม วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
- 2.7. ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมระบบปรับ อากาศหรือมาตรฐานผู้ผลิตซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ปรับแต่งอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบปรับอากาศและ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เหมาะสมกับสภาพใช้งาน
- 2.8. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและมีหนังสือแต่งตั้งเป็น ทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์พร้อมหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตในการดูแลบำรุงรักษา หลังจากหมดระยะรับประกันให้กับทางมหาวิทยาลัย โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอ ราคาในระบบปรับอากาศในครั้งนี้

3. สถาบันมาตรฐานที่ใช้ในงาน

ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มาตรฐานทั่วไปของวัสดุอุปกรณ์การประกอบการติดตั้งที่ระบุไว้ในแบบและรายละเอียดประกอบแบบ เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับงานตามสัญญาในโครงการนี้ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบันที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย AIR CONDITIONING ENGINEERS ASSOCIATION OF THAILAND (ACAT)
- สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND (EIT)
- AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE)
- AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTITUTE (ARI)
- SHEET METAL AND CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION, INC. (SMACNA)
- AIR MOVEMENT AND CONTROLS ASSOCIATION (AMCA)
- UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. (UL)
- AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (ASTM)
- THAILAND INDUSTRIAL STANDARD (TIS)
- AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI)
- NATIONAL FIRE CODE (NFC)
- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)
- JAPAN INDUSTRIAL STANDARD (JIS)
- BRITISH STANDARD (BS)
- NATIONAL ELECTRIC CODE (NEC)
- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA)
- มาตรฐานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

4. อุปกรณ์และเครื่องประกอบ

- 4.1. อุปกรณ์และเครื่องประกอบที่นำมาติดตั้งจะต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เชื่อถือได้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบ และได้รับการตรวจรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสถาบันมาตรฐานสากล
- 4.2. อุปกรณ์และเครื่องประกอบที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมดนี้ จะต้องปรากฏชื่อผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขีดความสามารถต่าง ๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน

5. ความรับผิดชอบ

5.1. การสำรวจบริเวณสถานที่ปรับปรุง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบสถานที่ปรับปรุงก่อนดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งนี้เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงลักษณะและสภาพทั่วไป ข้อจำกัดในประการต่างๆภายในบริเวณหรือขอบเขตของบริเวณพื้นที่สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆของตนเองมิได้

5.2. การปิดกั้นพื้นที่ปรับปรุง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบบริเวณที่ปรับปรุงและพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องในระบบปรับอากาศที่ทำการรื้อถอนออกมาจากงานปรับปรุงดังกล่าวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมจัดทำบัญชีรายการแยกส่วนประกอบต่างๆโดยละเอียด

5.3. การตรวจสอบรูปแบบรายการ และข้อกำหนด

- (1) ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรูปแบบรายการและข้อกำหนดต่าง ๆ จนเข้าใจถึงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียดเมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นปัญหาให้สอบถามผู้คุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร
- (2) ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมโครงสร้าง รวมทั้งระบบวิศวกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมไปกับแบบวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่ปรากฏในโครงการนี้ก่อนการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เสมอ เพื่อลดข้อโต้แย้งที่อาจปรากฏขึ้นมาก่อนหรือระหว่างการติดตั้งปรับปรุง

6 วิศวกรโครงการและผู้ปฏิบัติงาน

- 6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาควิศวกรและเป็นพนักงานบริษัทที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้าช่าง และช่างที่ชำนาญงานเท่านั้น เข้ามาปฏิบัติงานให้เป็นตามแผนงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานและทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีจำนวนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานได้ทันที และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จตามกำหนด
- 6.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกรเครื่องกล โดยได้รับใบอนุญาตมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นพนักงานของบริษัทฯ เพื่อควบคุมดูแลการติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
- 6.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรไฟฟ้าประเภทสามัญวิศวกร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ในการดำเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นตามแบบไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี รายการและข้อกำหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับการลงนามในเอกสารขณะปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของ ผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ
- 6.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ในการดำเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นตามแบบเครื่องกลที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี รายการและข้อกำหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับการลงนามในเอกสารขณะปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของ ผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ
- 6.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรโยธาประเภทสามัญวิศวกร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ในการดำเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นตามแบบโยธามีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี รายการและข้อกำหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับการลงนามในเอกสารขณะปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของ ผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ
- 6.6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนวิศวกรโครงการและผู้ปฏิบัติงาน ที่เห็นว่าความรับผิดชอบต่องานไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานบกพร่อง ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของสัญญา
- 6.7 ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อประวัติและผลงานของวิศวกรและหัวหน้าช่างทุกคน พร้อมทั้งตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มโครงการ
- 6.8 ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อประวัติและผลงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาในระบบ

7 การจัดหาน้ำประปา หรือไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ระหว่างปรับปรุง

- 7.1 ถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับใช้ในส่วนทั่วไปเช่นการทดสอบประสิทธิภาพการติดตั้ง การทดสอบและปรับแต่งระบบโดยตลอดระยะเวลา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

8 การเสนอรายละเอียด วัสดุอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติ

- 8.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียด วัสดุอุปกรณ์ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติก่อนการสั่งซื้ออย่างน้อย 15 - 30 วันทำการล่วงหน้า รายการใดที่ไม่อนุมัติห้ามนำเข้ามายังบริเวณมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด
- 8.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ และหรือตัวอย่างอุปกรณ์ทุกชนิด ที่จะใช้ติดตั้งในอาคารสถานที่ก่อสร้างเพื่ออนุมัติ โดยรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จัดส่งมาของอนุมัติ จะต้องระบุบริษัทผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์และรุ่น (MODEL) , แคตตาล็อก (CATALOG), ข้อมูลแผนวงจรไฟฟ้าและข้อมูลประกอบทางด้านเทคนิค (TECHNICAL INFORMATION) โดยรวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆเช่นระบบไฟฟ้าฯ เป็นต้น สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องเร่งรัดดำเนินการตามแผนการเพื่ออนุมัติติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ผู้รับจ้างต้องจัดแผนเตรียมการเพื่อให้เกิดการมีประสิทธิภาพ
- 8.3 ตัวอย่างอุปกรณ์เพื่อให้การขออนุมัติใช้งาน ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างของวัสดุอุปกรณ์อย่างน้อย 1 ชุด เสนอผ่านผู้ควบคุมงานมาประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ โดยตัวอย่างอุปกรณ์ที่จัดส่งมาให้ต้องตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตทุกประการ โดยผู้รับจ้างและวิศวกรผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
- 8.4 ผู้รับจ้างต้องประทับตราเครื่องหมายชื่อบริษัทหรือลงชื่อกำกับเอกสารทุกชิ้นที่เสนอเพื่อขออนุมัติ
- 8.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนดทั้งหมดกับรายละเอียดที่บริษัทเสนอ โดยระบุ รุ่น ยี่ห้อของเครื่องทำน้ำเย็น ปั๊มน้ำเย็น เครื่องส่งลมเย็น เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณสารทำความเย็น และอุปกรณ์ประกอบเบื้องต้น พร้อมแนบแคตตาล็อก และต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาในระบบ
- 8.6 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการโดยมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องลงนามรับรอง รวมถึงแบบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารควบคุมระบบปรับอากาศ ก่อนดำเนินการปรับปรุง

9 การทดสอบอุปกรณ์ประกอบและระบบปรับอากาศ

- 9.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางแผนงานโดยละเอียดพร้อมระบุกำหนดการสำหรับกรณีการทดสอบแบบแยกส่วน และการทดสอบระบบโดยรวม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานจากผู้ผลิตเสนอผ่านผู้ควบคุมภายใน 15 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องกำหนดนัดหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการฝึกอบรม
- 9.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและปรับแต่งระบบที่จำเป็นทั้งหมดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาทั้งหมด
- 9.3 ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบเครื่องอุปกรณ์ประกอบและระบบปรับอากาศและข้อกำหนดของผู้ผลิต โดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย อยู่ร่วมขณะดำเนินการทดสอบด้วย

10 การส่งมอบงานจ้าง

- 10.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมการทดสอบและปรับแต่งให้เป็นไปตามรายการการทดสอบมาตรฐาน ทั้งส่วนของการติดตั้งและการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (COMMISSIONING TEST) และการทดสอบสถานการณ์ต่างๆ (SIMULATION TESTING) รวมทั้งจัดทำรายการตรวจสอบ (CHECKLISTS) ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานและการทดสอบการใช้งานเต็มสมรรถนะ (FULL LOAD CAPACITY) ในช่วงเวลา 24 -48 ชั่วโมงต่อเนื่องติดต่อกัน
- 10.2 ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบเครื่องอุปกรณ์ประกอบและระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา
- 10.3 รายการสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัย ในวันส่งมอบงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ
- แบบก่อสร้างจริง (AS-Built) ขนาด A2 จำนวน 5 ชุด
 - แบบก่อสร้างจริง (AS-Built) ขนาด A1 จำนวน 5 ชุด
 - ไฟล์งานแบบสร้างจริงในรูปแบบ CD จำนวน 5 แผ่น (AUTOCAD FILE)
 - คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง อุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด
 - เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการปรับแต่ง ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - รายการอะไหล่ต่าง ๆ การกำหนดรายละเอียดเรื่อง SPARE PART และ/หรือ WEAR PART ตามมาตรฐานผู้ผลิตข้อกำหนด (SPARE PART LIST)
 - หนังสือรับรองการติดตั้ง

11 การรับประกัน

- 11.1 หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพทั้งการประกอบการติดตั้งของระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ส่วนควบและคุณลักษณะของระบบปรับอากาศรวมส่วนควบ อุปกรณ์ที่ได้ดำเนินการประกอบและการติดตั้งว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันตรวจรับมอบงาน
- 11.2 ระหว่างระยะเวลาของการรับประกัน หากมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าการดำเนินการติดตั้งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาอุปกรณ์ประกอบและระบบปรับอากาศที่ไม่ถูกต้องหรือมีคุณภาพต่ำกว่าตลอดจนงานติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยรักษาสีทธิตามสัญญา
- 11.3 ในกรณีที่เครื่องวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดชำรุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของผู้ผลิตหรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนทดแทนใหม่อยู่ในองค์ประกอบของสภาพใช้งานที่มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะการใช้งานที่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตทุกประการเช่นเดิมโดยมิชักช้า
- 11.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการแก้ไข อุปกรณ์ประกอบและระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดของสัญญาและการรับประกันภายหลังการติดตั้ง มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

12 การให้บริการ

- 12.1 ผู้รับจ้างต้องเตรียมการจัดหาช่างผู้ชำนาญในแต่ละระบบไว้สำหรับตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เป็นประจำทุกเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอมหาวิทยาลัย
- 12.2 ในปีี่ 2 ของการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งช่างผู้ชำนาญงานมาตรวจสอบเครื่องอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ทุก ๆ 3 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอมหาวิทยาลัย
- 12.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง อุปกรณ์ประกอบระบบปรับอากาศและการบำรุงรักษา เสนอมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับจากวันตรวจสอบทุกครั้ง
- 12.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อัดจาระบี ตรวจสอบแรงดันสารทำความเย็นและวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิศวกรรมระบบปรับอากาศหรือมาตรฐานผู้ผลิต

- 12.5 ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและอยู่ประจำหน้างานระหว่างช่วงระยะรับประกันในสัญญาเมื่อมหาวิทยาลัยมีงานสำคัญเช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานสถาปนา โดยรายละเอียดทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

13 รหัส ป้ายชื่อ และเครื่องหมายของวัสดุ และอุปกรณ์ประกอบและระบบปรับอากาศ

ผู้รับจ้างต้องจัดทำรหัส ป้ายชื่อ (Nameplate) และตำแหน่งระบุเครื่องหมายลูกศร แสดงทิศทางและตำแหน่งของเครื่องและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ และซ่อมบำรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มืดซิด หรือเข้าถึงได้ยากจะต้องมีเครื่องหมายที่มองเห็นได้ง่าย ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คุมงานด้วย

14 การป้องกันการผุกร่อน

งานเหล็กบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำหรืออุปกรณ์จับยึดท่อที่เกี่ยวข้องกับงานเหล็กต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อนด้วยวิธีกลวไนซ์เท่านั้น (GALVANIZATION) ยกเว้นอุปกรณ์บางรายการที่ต้องอนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน

15 การฝึกอบรม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้งานอย่างถูกวิธี การใช้งานโปรแกรมควบคุม CONTROLLER MICRO COMPUTER SYSTEM การปรับแก้ค่า DEFAULT ของการทำงานให้กลับคืนสู่สถานะปกติของการแก้ไขเบื้องต้นและลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ CONTROLLER MICRO COMPUTER SYSTEM ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง อุปกรณ์ ฉบับภาษาไทย

ข. รายละเอียดทางเทคนิคระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1.เครื่องทำน้ำเย็น (AIR COOLED CHILLERS)

เครื่องทำน้ำเย็นชนิด AIR COOLED CHILLERS ขนาดทำความเย็นไม่น้อยกว่า 230 ตันความเย็น โดยแต่ละชุดจะต้องประกอบด้วย Evaporator, Condenser, Compressor, Motor, Oil Separator, ระบบหล่อลื่น, แผงควบคุม Microcomputer Controller โดยอุปกรณ์เหล่านี้ถูกประกอบติดตั้งเรียบร้อยจากโรงงานประกอบเป็นชุดสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตทุกเครื่องต้องได้รับการทดสอบการทำงาน (Chiller Performance Test) ตามมาตรฐาน AHRI Standard 550/590 หรือ AHRI Standard 551/591 หรือ ANSI/AHRI Standard 370-2001 หรือ EUROVENT Standard 8/1 โดยโรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 4001 ใช้สารทำความเย็นชนิด R-134a เท่านั้นกำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เครื่องทำน้ำเย็นชนิด Air Cooled Chiller ที่มีประสิทธิภาพไม่เกิน 1.11 Kw/Ton ที่ Load 100% อุณหภูมิน้ำเย็นมาตรฐานประมาณ 45/55°F และอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องทำน้ำเย็นมาตรฐานประมาณ 95°F เปลี่ยนทดแทนของเดิมจำนวน 4 ชุด (รวมทั้ง 4 ชุดไม่น้อยกว่า 920 ตันความเย็น)

1.1 คอมเพรสเซอร์ (Compressor)

1.1.1 เป็นชนิด Screw Type Semi-Hermetic Twin-Screw Compressor ติดตั้ง Internal Relief Valve และ Check Valve เพื่อป้องกันสารทำความเย็นย้อนกลับขณะหยุดเครื่อง

1.1.2 ชุดควบคุมการทำงานของ Motor Compressor เป็นแบบ Y-D ทำงานร่วมกับ Slide Valve Compressor สามารถลดเปอร์เซ็นต์การทำงานลงได้จนถึง 30 % โดยเครื่องทำน้ำเย็นยังสามารถเดินเครื่องอยู่ได้ Compressor อย่างน้อย 2 Compressors แยกอิสระต่อกัน (2 Circuits) ต่อเครื่องทำน้ำเย็น 1 ชุด เพื่อเป็นการสำรองวงจรสารทำความเย็นและควบคุมปริมาณสารทำความเย็นตามความต้องการของโหลดความเย็นในขณะนั้นด้วย Automatic Slide Valve

1.1.3 ระบบควบคุมภาระการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นได้ตั้งแต่ 100% จนถึง 30% หรือต่ำกว่า โดยไม่เกิด Surge โดยขดลวดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะต้องหล่อเย็นด้วยสารทำความเย็นและมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายใน

1.1.4 คอมเพรสเซอร์ติดตั้งบนฐานแยกจากโครงสร้างและมีการรองรับด้วยฐานกันการสะเทือน (Anti-vibration mountings)

1.2 อีแวปอเรเตอร์ (Evaporator)

- 1.2.1 Evaporator ต้องผ่านการทดสอบความดันมาตรฐาน Working Pressure ที่ 2100 kPa ด้าน Refrigerant side และ water side ที่ 1000 kPa
- 1.2.2 Evaporator แบบ shell-and-tube ถอดฝาเปิดได้ เพื่อทำความสะอาด ท่อต้องมีร่องทั้งภายนอกและภายใน ไร้รอยต่อ และถูกรีดเป็นแผ่นท่อ เปลือกต้องหุ้มด้วยฉนวน Closed-cell foam มีความหนามากกว่า 19 มม.หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.2.3 Evaporator ต้องมีช่องระบายน้ำและอากาศ (Vent Valve) เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา
- 1.2.4 เครื่องทำน้ำเย็นมีท่อน้ำเข้าและออก เชื่อมด้วย Victaulic Couplings เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
- 1.2.5 Evaporator ต้องติดตั้ง electronic water flow switch จากโรงงานผู้ผลิต เพื่อเป็นอุปกรณ์ Safety

1.3 คอนเดนเซอร์ (Condenser)

- 1.3.1 พัดลมเป็นชนิด IV generation flying bird axial fan ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Driven) มีใบพัดที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ใบพัดผลิตจากวัสดุคอมโพสิตป้องกันการกัดกร่อนขึ้นเดียวและถ่วงสมดุลทางไดนามิก อากาศจะถูกปล่อยออกมาในแนวตั้งขึ้น
- 1.3.2 พัดลมต้องได้รับการเคลือบสาร (Polyethylene-coated steel wire grilles)
- 1.3.3 มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นชนิด 3 เฟส Isolation Class F การป้องกัน IP54 Coil Condenser ผลิตจากคอยล์หลายชั้นซ้อนกันเป็นรูปตัว V (V configuration) คอยล์ผลิตจากทองแดง เชื่อมกับครีบอลูมิเนียมแบบคลื่น

1.4 วงจรสารทำความเย็น

- 1.4.1 วงจรสารทำความเย็นประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์, อุปกรณ์แยกน้ำมัน (Oil Separator) อุปกรณ์ลดความดันด้านสูงและต่ำ (High and low side pressure relief devices), Liquid line shut off valves, Refrigerant economizer, กรองดักน้ำมัน (Filter driers), ช้องตาแมว (Moisture indicating sight glasses), Long stroke electronic expansion device, สารทำความเย็น(HFC-134a) และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อการใช้งาน-บำรุงรักษา และป้องกันสารทำความเย็นรั่วไหล จึงจำเป็นต้องหุ้มฉนวน Filter driers และ Oil filters แยกออกจากระบบ
- 1.4.2 วงจรสารทำความเย็น แยกเป็น 2 วงจรออกจากกัน
- 1.4.3 อุปกรณ์ลดแรงดันน้ำยาต้องเป็นแบบ Electronic expansion valve (EXV)

1.5 ชุดควบคุม (Unit Control)

- 1.5.1 ชุดควบคุมต้องประกอบด้วย Microprocessor with non-volatile memory, picture guided unit/operator interface the LOCAL/OFF/REMOTE/CCN selector และ หน้าจอเป็นแบบ colored touch-screen display with multiple language capability ขนาด 5 นิ้ว
- 1.5.2 ชุดควบคุมต้องมี IP port เพื่อให้ user เชื่อมต่อ web browser, ควบคุมการทำงานได้เหมือนเมนูบนหน้าจอ (excluding start/stop and alarm reset capabilities)
- 1.5.3 Pressure Sensors ต้องติดตั้งที่ท่อน้ำเข้าและออก
- 1.5.4 Sensor Temp ต้องวัดอุณหภูมิน้ำเย็นเข้าและออก, อุณหภูมิขาออก Condenser และ อุณหภูมิอากาศภายนอก

2.เครื่องสูบน้ำ (Chiller Water Pump) ประกอบด้วย

- 2.1 เป็น HORIZONTAL SPLIT CASE TYPE ตัว CASING ทำด้วย CAST IRON
- 2.2 ใบพัด (IMPELLER) เป็น CAST BRONZE
- 2.3 SHAFT เป็น STAINLESS STEEL, MECHANICAL SEAL และ BRONZE SHAFT SLEEVE
- 2.4 WEARING RINGS เป็น BRONZE
- 2.5 PUMP BASE PLATE เป็น CAST IRON หรือทำด้วย STRUCTURAL STEEL ทำให้แข็งแรง วางอยู่บนแท่นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงไม่น้อยกว่า 10 CM. รอบแท่นทำร่องระบายน้ำขนาดที่เหมาะสมไปยังท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำ
- 2.6 COUPLING (ข้อต่อ) ต้องเป็นแบบ FLEXIBLE ทนทานต่อการถ่ายทอดกำลังจากมอเตอร์ ขับไปยังตัวเครื่องสูบน้ำ
- 2.7 มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำเป็นแบบ SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR และ TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED (TEFC) หมุนที่ 1450 รอบ/นาที SAFETY FACTOR 1.15 เท่า ระบบไฟฟ้า 380/3/50
- 2.8 ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้
- 2.9 ตัวเครื่องสูบน้ำบริเวณที่เย็น (COLD SURFACE) จะต้องหุ้มฉนวนที่ทำด้วย (CLOSED CELL ELASTOMERIC THERMAL INSULATION) โดยรอบหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- 2.10 ต้องมี VIBRATION ISOLATORS ลดความสั่นสะเทือนของตัวเครื่องสูบน้ำ เป็นแบบ SPRING 95% EFFICIENCY 1 INCH DEFLECTION
- 2.11 รอบหมุนของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ขับเคลื่อนเท่ากับ 1,450 รอบต่อนาที

6. ระบบควบคุมอัตโนมัติ (CPMS)

- 6.1 ระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ, การเปิด-ปิดเครื่อง, การควบคุมอุณหภูมิ, รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เทอร์โมสแตท, คอนโทรล วาล์ว, มอเตอร์ไดรฟ์วาล์ว, และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ได้มาตรฐานตามจุดประสงค์งานระบบปรับอากาศ และต้องให้ควบคุม MONITOR แสดงการทำงาน (MONITOR) ระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถเชื่อมต่อกับระบบ BAS (Building Automation System) ของอาคารได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องติดอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Interface Device) เพิ่มเติม(หากมี) โดยให้ผู้รับจ้างต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ถ้าระบบหรือรายละเอียดหรืออุปกรณ์ในแบบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ผู้รับจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศจะต้องแก้ไขและเพิ่มเติมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องปรึกษาและจัดทำแบบเสนอต่อผู้ควบคุมงานที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
- 6.2 เพื่อให้การควบคุม Chiller Plant เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายน้ำเย็นได้ตามค่าอุณหภูมิปรับตั้ง (Set Point) โดย Chiller Plant จะต้องใช้ค่าพลังงานต่ำสุดในทุกสถานะของโหลดความร้อนอาคาร แบบ Real Time และเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาระบบควบคุม (Chiller Plant Optimization) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือลิขสิทธิ์เดียวกันกับเครื่องทำน้ำเย็น โดยประกอบไปด้วยระบบฮาร์ดแวร์ประกอบสำเร็จรูปในตู้ (IO Board) ชนิดติดตั้งภายในตู้บริเวณห้องเครื่องทำน้ำเย็นหรือบริเวณที่เหมาะสม โดยระบบควบคุมให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆและใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ ดังนี้
- 6.2.1 เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
 - 6.2.2 กลุ่มเครื่องสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump)
 - 6.2.3 กลุ่มเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
- 6.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation พร้อมจอแสดงผล ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยหรือดีกว่าดังต่อไปนี้
- 6.3.1 Intel Core i7-8700 หรือดีกว่า
 - 6.3.2 8GB DDR4-2400 (2X4GB) หรือดีกว่า
 - 6.3.3 1TB 7200RPM SATA 1ST HDD
 - 6.3.4 Slim Super Multi DVDRW SATA
 - 6.3.6 NVIDIA QUADRO k620 2GB
 - 6.3.6 Windows License 64bit
 - 6.3.7 LED MONITOR ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ความละเอียด Full HD 1920 X 1080 Pixel
- 6.4 จอแสดงผล ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยหรือดีกว่าดังต่อไปนี้
- 6.4.1 TV LED MONITOR SMART ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ความละเอียด Full HD

7. ระบบปรับความเร็ว VARIABLE SPEED DRIVE (VSD)

VSD เพื่อใช้กับ CHILLED WATER PUMPS ผู้จำหน่ายจะต้องเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตโดยต้องสามารถให้คำแนะนำ ทางด้านเทคนิคที่ถูกต้องในการติดตั้ง การประยุกต์ใช้งานและมีวิศวกรฝ่ายเทคนิค ที่ต้องสามารถให้บริการ รวมถึงการเก็บและจัดหา SPAREPART และ/หรือ WEARPART เพื่อซ่อม อุปกรณ์ในสำนักงานในประเทศ และจัดให้มีการอบรมทางด้านเทคนิค และ COMMISSIONING อุปกรณ์ รวมถึงระบบที่อุปกรณ์นี้ ควบคุมอยู่ให้ทำงานอยู่ถูกต้องต้องสมบูรณ์ ให้กับผู้ใช้งานหลังจาก ติดตั้ง VSD จะต้องสามารถทำงานได้ในลักษณะ STAND ALONE คือสามารถทำงานได้แบบแยกส่วน ด้วยตัวเอง มีระบบป้องกันภายในสมบูรณ์และสามารถทำงานได้ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ จัดการอาคาร (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM) โดยผ่านระบบ SERIAL COMMUNICATION ใช้ สาย RS 485 ได้ ผู้จำหน่ายอุปกรณ์จะเลือกอุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น พร้อมกับจัดหา อะไหล่เสนอค่าบริการที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถให้ความมั่นใจต่อผู้ว่าจ้างในการใช้และดูแลอุปกรณ์ ต่อไป โดยมีเงื่อนไขการรับประกันบนการติดตั้งที่ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนด และโดยการแนะนำ และ ยอมรับจากวิศวกรเทคนิคก่อนที่จะมีการส่งงาน

7.1 ข้อกำหนดทางเทคนิค

- 7.1.1 VSD มีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าที่เข้าจาก 50 Hz, 3 PHASE, 380 V+/-10% ให้มีไฟจ่าย ออกไปมอเตอร์ที่แรงดัน และความถี่แปรเปลี่ยน VSD จะต้องสามารถจ่ายแรงดันไปยังมอเตอร์ ได้เท่ากับแรงดันของไฟเข้า (RMS FUNDAMENTAL VOLTAGE) ณ ที่ FULL LOAD และ FULL SPEED และถ้า INPUT VOLTAGE ลดลงในช่วง 10% VSD ยังคงสามารถจ่าย VOLT ให้กับมอเตอร์ได้เต็ม เพื่อให้มอเตอร์ดึงกระแสสูงเกินไปในกรณีไฟตก กรณี VSD ไม่สามารถ จ่ายแรงดันได้ตามที่ระบุจะต้องเพิ่มขนาดของมอเตอร์ขึ้นอย่างน้อย 1 ขนาด ทั้งนี้ผู้ผลิต จะต้องยืนยันความสามารถในการจ่ายแรงดันเป็นลายลักษณ์อักษร (อัตราส่วนแรงดันกับความถี่ V/F RATIO จะต้องมีความเหมาะสมกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำและพัดลม ณ ขณะ ในขณะหนึ่งไม่สมควรจะตั้ง V/F RATIO ให้มีค่าคงที่เพื่อป้องกันการเสียหายกับอุปกรณ์ที่ต่อกับ VSD และเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด)
- 7.1.2 VSD จะต้องใช้ได้กับมอเตอร์มาตรฐาน IEC และไม่ทำให้มอเตอร์ลดความสามารถในการจ่าย พลังงานลง (MOTOR DE-RATE) หรือไม่ทำให้มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่าการทำงาน ตามปกติ และมอเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีพัดลมระบายความร้อนเพิ่มเติมเพื่อลดอุณหภูมิหรือ ระบายความร้อน

7.1.3 ในการเลือก VSD จะต้องระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิด ELECTRO FLUTING ที่แบร์ริงของมอเตอร์หรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายภายในขดลวดและฉนวนของมอเตอร์ การป้องกันสามารถเลือกทำได้ใน 3 วิธี โดยดังนี้

- INSULATED MOTOR BEARING
- เทคโนโลยี SOFT SWITCHING ในตัว VSD
- ติดตั้ง LC FILTER VSD

7.1.4 VSD สามารถต่อเชื่อมกับมอเตอร์หลายตัวและสามารถตัดต่อมอเตอร์ใด ๆ ขณะกำลังทำงานโดยไม่ทำให้เกิด VSD TRIP ต้องสามารถทำงานได้แม้เมื่อขณะไม่มีมอเตอร์ต่ออยู่เพื่อประโยชน์ในการปรับแต่งหรือตรวจสอบ

7.1.5 VSD จะต้องสามารถจ่ายไฟได้เต็มตาม OUTPUT TORQUE ของมอเตอร์โดยไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงผิดปกติในมอเตอร์ โดยมีประสิทธิภาพดังนี้

- MINIMUM FREQUENCY

ที่ 100 %LOAD	96%
ที่ 20% LOAD	92%
- RATED INPUT VOLTAGE 380 VOLT +/- 10 % 3 PHASE : RATED FREQUENCY 50+/- 2HZ
- WORKING AMBIENT TEMPERATURE RANGE-10 C TO 40C HUMIDITY TO 95%RH AT VIBATION 0.7 G>RMS
- OUTPUT FREQUENCY RANGE 0.5 TO 120 HZ
- OUTPUT VOLTAGE RANGE 0 TO FULL MAN INPUT VOLTAGE
- VSD สามารถทนกระแสได้ 110 % ของ RATED CURRENT เป็นเวลา 60 วินาที
- VSD สามารถรับสัญญาณ 0-10 VSD หรือ 4-20 MA หรือความต้านทานเพื่อเป็นสัญญาณ
- VSD ต้องมี RELAY อย่างน้อยสองชุดเพื่อส่งสัญญาณออกไปภายนอก (READY, RUN, TRIPPED) และสามารถโปรแกรมค่าได้เพื่อส่งข้อมูลออก จะต้องมีย่านอย่างน้อย 2 ANALOG
- จะต้องสามารถอ่านค่า “TOTAL KWHR’S CONSUMED” และ “TOATL HOUR RUN” ของมอเตอร์ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างหากเพิ่มเติม
- สามารถตั้งข้ามช่วงความถี่ไม่ต้องการได้ 4 ค่า เพื่อป้องกันการเกิด RESONANCE
- สามารถล๊อคค่าพารามิเตอร์เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องมาปรับค่าได้

7.2 คุณสมบัติของ VSD

- 7.2.1 VSD จะต้อง มี D.C LINK FILTER ทั้งส่วน INDUCTIVE และ CAPACITIVE เพื่อลดการเกิด HARMONIC ตามมาตรฐาน IEEE 619,1992
- 7.2.2 VSD จะต้อง มี R.E.I. CONTROL ตามมาตรฐาน E.MC (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY) en55011 โดยตัวอุปกรณ์ VSD ต้อง มี REI FILTER ซึ่งได้มาตรฐาน EN55011 CLASS 1 A (150METERS) และ CLASS 1B (50 METER)
- 7.2.3 VSD จะต้อง มีระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (AUTOMATIC ENERGY OPTIMIZATION – AEO) ซึ่งสามารถปรับแรงดันที่จ่ายมอเตอร์เพื่อลดกระแสเข้ามอเตอร์ซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานสูงสุด กรณีที่ VSD ไม่มีฟังก์ชัน AEO สามารถเลือกที่จะใช้มอเตอร์ชนิด HIGH EFFICIENCY ซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานสูงสุดเช่นเดียวกัน
- 7.2.4 สามารถประมวลผลได้ภายในตัวเองสามารถรับสัญญาณได้ถึง 2 ค่า โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกใด ๆ PL CONTROLLER ภายใน VSD จะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ จากโปรแกรมภายในต่าง ๆ เหล่านี้คือ HIGHEST/LOWEST , AVERAGE , SUM , DIFFERENCE , 2 ZONE MIN , 2 ZONE MAX (VSD ใดที่ไม่มี 2 ZONE CONTROLLER จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานได้เทียบเท่า)
- 7.2.5 ENCLOSURE เป็น IP54
- 7.2.6 มีปุ่มกด HAND (ปรับความเร็วได้จาก VSD , AUTO (ปรับความเร็วจากสัญญาณภายนอก), OFF (หยุดการทำงานจาก VSD) H/A/O อยู่บนแป้นกดมาตรฐานในตัว VAD เพื่อสามารถควบคุม ทดสอบและปรับแต่งระบบได้ (ถ้าไม่มี H/A/O สามารถเพิ่ม SELECTOR SWITCH และ SPEED POTENTIOMETER เพื่อสามารถทำงานได้เทียบเท่า)
- 7.2.7 มี METER ภายในที่สามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ ค่าที่อ่านได้แก่ ความถี่ หรือความเร็วรอบ ชั่วโมงการทำงาน , กระแสไฟที่จ่าย , กำลังไฟที่จ่าย (VSD ที่ไม่สามารถอ่านได้ภายในตัวเอง จะต้องจัดหามิเตอร์ ที่สามารถวัดและอ่านค่าได้เทียบเท่า)
- 7.2.8 หน้าจอสามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เป็นตัวหนังสือ ALPHA NUMERIC DISPLAY สามารถโปรแกรมค่าต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
- 7.2.9 มีระบบการป้องกันอย่างน้อยดังต่อไปนี้เป็นมาตรฐาน
- UNDER VOLTAGE
 - OVER VOLTAGE
 - CURRENT LIMIT
 - OVERLOAD
 - PHASE LOSS, PHASE FAILURE PROTECTION
 - OUTPUT SHORT CIRCUIT PROTECTION

- INDICATOR LAMPS “ON” , WARNING “AND ALARM “ บน CONTROL PANEL
- FULL GALLVANIC ISOLATION BETWEEN POWER AND CONTROL COMPONET
- HEAT SINK OVER TEMPERATURE PROTECTION
- สามารถเก็บ FAULTS ที่เกิดขึ้นย้อนหลังได้อย่างน้อย 10 ค่า

8 การปรับสภาพน้ำของระบบน้ำเย็น (CHEMICAL FEEDER TANK)

ให้ผู้รับจ้างจัดหาเคมีภัณฑ์ เพื่อเติมลงในระบบน้ำเย็น โดยต้องทำการเติมรวม 4 ครั้ง ดังนี้ โดยครั้งแรกหลังจากติดตั้งท่อน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างถ่ายสิ่งสกปรกออก 2 ครั้ง เติมน้ำด้วยน้ำอ่อน แล้วจึงถ่ายน้ำทิ้งออกจากระบบแล้วเติมเคมีภัณฑ์เป็นครั้งที่สอง หลังจากนั้นอีก 5 เดือน จึงเติมเคมีภัณฑ์เป็นครั้งที่ 3 และก่อนครบ 12 เดือน หลังจาก START – UP ให้เติม เคมีภัณฑ์เป็นครั้งที่ 4 เคมีภัณฑ์ที่ใช้ปริมาณและความเข้มข้น ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้แทนจำหน่ายหรือตามหนังสือแนะนำของผู้ผลิต ต้องติดตั้งถังพร้อมปั๊มและอุปกรณ์เคมีสำหรับเติมสารเคมีเข้าไปในระบบน้ำเย็นพร้อมทั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานให้เรียบร้อย ขนาดถังใส่สารเคมีและปั๊มให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน (ขนาดประมาณ 200 LITRE) และต้องเสนอรายละเอียดมา และต้องทำแบบติดตั้ง (SHOP DRAWING) มาให้ตรวจสอบ เพื่อขออนุมัติก่อนลงมือทำงาน

9 ท่อน้ำและอุปกรณ์ (WATER PIPING AND ACCESSORIES)

9.1 ท่อ (PIPE)

ท่อน้ำสำหรับระบบน้ำเย็น เป็นท่อแบบ ASTM SCHEDULE 40 STANDRD WEIGHT SEAM STEEL PIPE ส่วนท่อระบายน้ำทิ้ง (CONDENSTE DRAIN PIPE) ท่อ เป็นแบบ PVC CLASS 8.5 ท่อน้ำทิ้งจะมี TRAP และเดินไปยังท่อน้ำทิ้งของอาคาร การต่อท่อ (PIPE JOINTS) การต่อท่อใช้แบบเชื่อมสำหรับท่อน้ำเย็นหรือต่อด้วยหน้าแปลน (FLANGED CONNECTION) ท่อน้ำเย็นที่ต่อเข้ากับเครื่องเป่าลมเย็นให้ใช้ท่ออ่อนชนิด STAINLESS STEEL WIRE BREAD จะต้องมียะ OFFSET ที่เหมาะสม

ข้อต่อท่อ (PIPE FITTING) มีรายละเอียดดังนี้

ตารางข้อต่อ (PIPE FITTING)

การใช้งาน	ขนาด	วัสดุ	แบบ
ท่อน้ำเย็น	3/4” ถึง 2 1/2”	เหล็กหล่อ	เกลียว
	3” ถึง 24”	STEEL	เชื่อม
ท่อน้ำทิ้ง	3/4”ถึง 6”	PVC	น้ำยา
ท่อน้ำใช้เติม	1/2” ถึง 6”	เหล็กหล่อ	เกลียว

9.2 วาล์ว (VALVES)

วาล์ว (VALVES) ขนาด 2 ½” และเล็กกว่าเป็นบรอนซ์ขนาด 3 นิ้ว และใหญ่กว่า เป็นเหล็กหล่อ ใช้สำหรับ 150 LB CLASS สำหรับวาล์วที่มีขนาดตั้งแต่ 2 ½” ขึ้นไปใช้ BUTTERFLY VALVES WAFFER TYPE , CAST IRON BODY , ALUMINIUM BRONZE DISC , STAINLESS STEEL STEM , HEAVY DUTY STEM BUSHING , AND PACKING SIZE 3” SHALL BE LEVER OPERATED , TWO POSITION LVEER LOCK HANDLE FOR SHUT OFF SERVICE. SIZE 4” OR LARGER SHALL BE GEARED HANDWHEEL OPERATED

9.3 PRESSURE RELIEF VALE

PRESSURE RELIEF VALE เป็นแบบ 2 –WAYS ซึ่งเป็นแบบ PROPORTIONAL CONTROL ใช้ (150 LB CLASS)

9.4 BALANCING VALVE

BALANCING VALVE สำหรับ VALVE ขนาด 2” และต่ำกว่า เป็นแบบเกลียวทำจาก BRONZE หรือ BRASS ส่วนวาล์วขนาด 3” หรือใหญ่กว่าทำด้วย CAST IRON หรือ DUCTILE IRON หรือ BRONZE แบบต่อด้วยหน้าแปลน การติดตั้งให้ดูตำแหน่งตามแบบ วาล์วที่ใช้ต้องทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 150 LB CLASS เป็นอย่างน้อย ในการติดตั้งมีท่อสำหรับ TAP OFF ในการทำ WATER BALANCING ของ SYSTEM

9.5 เช็ควาล์ว (CHECK VALVES)

เช็ควาล์ว (CHECK VALVES) เป็น STEEL, BRONZE TRIMMED FLANED CONNECTION, SILENT CHECK VALVE ใช้สำหรับความดัน 150 LB CLASS SILENT CHECK VALVE ให้ติดตั้งทางด้าน DISCHARGE ของปั๊มน้ำทุกตัว

9.6 STRAINERS

STRAINERS จะต้องเป็นแบบ Y-TYPE CAST IRON STRAINER ซึ่งมี SCREEN เป็น STAINLESS STEEL ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า CLASS 125

9.7 ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE CONNECTIONS)

ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE CONNECTIONS) ให้ท่ออ่อนชนิด STAINLESS STEEL WIRE BREAD หรือ FLEXIBLE RUBBER จะต้องติดตั้งที่ PUMP INLETS, PUMP OUTLETS, CONDENSER INLETS , CONDENSER OUTLETS , CHILLER INLETS และ CHILLER OUTLETS ในห้องเครื่อง ข้อต่ออ่อนต้องทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 150 LB CLASS

9.8 ที่แขวนท่อหรือที่ยึดท่อ (PIPE HANGERS OR SUPPORTS)

ที่แขวนท่อหรือที่ยึดท่อ (PIPE HANGERS OR SUPPORTS) การติดตั้งท่อต้องมีการยึดแขวนให้ถูกต้อง เพื่อความมั่นคงแข็งแรง โดยต้องป้องกันการขยายตัวและการสั่นสะเทือนดูรายละเอียดจากแบบ

9.9 ปลอกรองท่อ (PIPE SLEEVE)

ปลอกรองท่อ (PIPE SLEEVE) ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร เช่น กำแพง ผนัง คาน และพื้น เมื่อท่อน้ำหรือท่อสายไฟฟ้าเดินผ่านทะลุจะต้องมีการปลอกรองท่อที่มี CHROMIUM PLATE BRASS ESCUTCHEONS ติดตั้งอยู่เมื่อท่อเดินทะลุกำแพงช่องว่างระหว่างท่อและปลอกรองท่อต้องอุดด้วยวัสดุทนไฟไหม้ ผู้รับจ้างต้องปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนลงมือทำงาน และทำแบบติดตั้งมาขออนุมัติ

9.10 การทาสี (PAINTING)

การทาสี (PAINTING) ที่แขวน ที่ยึดท่อ ท่อน้ำเย็น ต้องทาสีรองพื้นกันสนิม 2 ครั้ง แล้วจึงค่อยทาสีงานไปก่อนทาสีกันสนิมต้องทำความสะอาดผิวโลหะก่อน ท่อน้ำเย็นทาสีฟ้า ให้พ้นสีขาวแสดงทางการไหลเขากออกของน้ำ

9.11 PIPE JACKET

ท่อน้ำเย็นที่เดินภายนอกอาคารหรือเดินในบริเวณที่ไม่มีการปรับอากาศให้มี JACKET จะต้องหุ้มปิดด้วย STAINLESS STEEL JACKET NO. 26 ที่สามารถถอดครอบ JACKET เพื่อซ่อมท่อได้

10 ฉนวน (INSULATION)

10.1 ฉนวนสำหรับบุหลังคาอาคาร ใต้หลังคา ชั้นหลังคา

บริเวณที่มีการปรับอากาศทุกห้อง เพดานใต้หลังคาต้องบุฉนวนไปเปอร์กลาสหนา 2 นิ้ว ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ปอนด์/ลบ.ฟุต แบบมีแผ่นอลูมิเนียมปะหลังสองด้าน อลูมิเนียม เป็นแบบ FIRE RETARDANT รอยต่อของฉนวนในการบุหลังคาต้องมี OVERLAP และใช้เทปเหนียวชนิดอลูมิเนียมฟอยส์ปะให้ดูเรียบพร้อมทั้งมี WIRE MESH รองใต้ฉนวน ยึดด้วยหมุดและแผ่นโลหะปะกันเพื่อป้องกันมิให้หลุดหรือหล่นลงมา

10.2 ฉนวนสำหรับหุ้มท่อน้ำ (CHILLED WATER PIPES INSULATION)

ท่อน้ำหุ้มด้วยฉนวน CLOSED CELL ELASTOMERIC THERMAL INSULATION (EPDM) ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 4 ปอนด์/ลบ.ฟุต ค่า K ไม่มากกว่า 0.27 BTUH IN FT²-F เป็นชนิดไฟไม่ลาม (SELF EXTINGUISHING)

ความหนาของฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น

การใช้งาน	ขนาดท่อ	ความหนา (นิ้ว)
ท่อน้ำเย็น	1/2" ถึง 2"	1"
	2 1/2" ถึง 3"	1 1/2"
	4" ถึง 12"	2"
ท่อน้ำทิ้งที่เดินในฝ้า	3/4" ถึง 2"	1/2"
	2 1/2" ถึง 6"	3/4"

ในการหุ้มฉนวนนี้ เมื่อหุ้มฉนวนกับท่อแล้วต้องใช้ CLOSE CELL ELASTOMERIC THERMAL INSULATION TAPE ปิดรอยต่อให้เรียบร้อย สำหรับส่วนที่เดินภายนอกอาคารหรือเดินท่อน้ำเย็น ในบริเวณที่ไม่มีการปรับอากาศให้มี JACKET เป็นแบบ STANLESS STEEL ความหนาไม่น้อยกว่า NO.24 หุ้มอยู่ฉนวนสำหรับหุ้มผิวที่เย็นของเครื่อง และอุปกรณ์ทุกชนิด ให้หุ้มด้วยฉนวน CLOSED CELL ELASTOMERIC THERMAL INSULATION หนาไม่น้อยกว่า 1- 1/4 นิ้ว พร้อมทั้งทาสีให้เรียบร้อย ส่วนที่รองรับกับ SUPPORT ให้ใช้อย่างแข็งแรงรองรับท่อ

10.3 ฉนวนสำหรับหุ้มท่อส่งลมเย็น (AIR DUCT INSULATION)

ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นและท่อลมเย็นกลับจะต้องหุ้มด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสชนิดอ่อนมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 16 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เป็นแบบชนิดอลูมิเนียมฟอยล์แบบทนไฟปะทับปิดหลังมาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตรอยต่อของฉนวนต้องให้ปลายแผ่นฉนวนซ้อนเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ให้ใช้ PRESSURE ALUMINIUM TAPE กว้างไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ปิดทับในการหุ้มฉนวนทับหากท่อลมที่มีขนาดกว้างกว่า 24 นิ้ว ให้ใช้ CLAMP PIN ยึดฉนวนระยะ CLMP OIN ให้เป็นไปตามผู้ผลิตแนะนำหรือตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ สำหรับท่อลมชนิด EXPOSED DUCT หรือท่อลมเปลือยซึ่งมีฉนวนหุ้มอยู่ด้านในของท่อลม ฉนวนที่ใช้เป็นฉนวนชนิด CLOSED CELL RUBBER ซึ่งหนา 1/2 นิ้ว (K= 0.26 บีทียู-นิ้ว/ตร.ฟุต-ชั่วโมง-องศาฟาเรนไฮต์)

11 เกจวัดความดัน เทอร์โมมิเตอร์และมาตรวัดการไหล (PRESSURE GAUGES THERMOMETER AND FLOW METERS)

- เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE) เกจเป็นแบบกลมทำด้วย CAT ALUMINIUM มีหน้าปัทม์ใหญ่ไม่น้อยกว่า 4” สเกลมีช่วงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 160 ปอนด์/ตร.นิ้ว มี “T” HAND COCK และ PRESSURE SNUBBER ทนต่อแรงดันไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์/ตร.นิ้ว
- เทอร์โมมิเตอร์ เป็นแบบ BACK ANGLE CLASS TUBE ขนาด 9” มี STEM LENGTH มีขนาด 3 ½” มี STAINLESS STEEL SOCKET สำหรับต่อเข้ากับท่อ น้ำ สเกลของ เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 F ใช้กับการวัดอุณหภูมิในท่อน้ำเย็นสามารถทนต่อแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์/ตร.นิ้ว

12 ระบบควบคุม

- 12.1 เป็นระบบ V V V F มี VSD ควบคุมการทำงาน MOTOR โดยมี DP (DIFFERENTIAL PRESSURE) ควบคุมการทำงาน VSD มี BYPASS RELIEF VALVE ช่วยปรับแรงดันน้ำในระบบ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอและแสดงวิธีการควบคุมระบบน้ำเย็นนี้เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
- 12.2 แผง MIMIC DIAGRAM แสดงการทำงานของ CHILLERS, PUMPS COOLING TOWERS โดยทำเป็นแผงขนาดใหญ่พร้อมมีหลอดไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์นั้น ๆ

13 ระบบไฟฟ้าและควบคุมของเครื่องปรับอากาศ

(ELECTRICAL EQUIPMENTS, WIRING AND CONTROL FOR A/C SYSTEM) ระบบไฟฟ้า กำลังระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมทั้งหมดดำเนินการโดยผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ โดยเริ่มต้นจากไฟฟ้าแรงสูงถึงตู้เมนหลักระบบปรับอากาศโดยให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ดำเนินการ ผู้รับจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศต้องจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศทั้งหมด

13.1 วัสดุและอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบนี้ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและต้องเป็นผลิตภัณฑ์วงจรแบบล่าสุด รวมถึงอุปกรณ์หลักจะต้องมีตัวแทนจำหน่ายและการบริการหลังการขายในประเทศพร้อมมีหนังสือรับรอง ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างและหรือรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์เสนอให้ผู้ว่าจ้างตรวจอนุมัติ เมื่อได้ตรวจอนุมัติแล้วจึงนำไปติดตั้งได้ ตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์และหรือรายละเอียดต้องนำไปเก็บแสดงไว้ที่หน่วยงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

- สวิตช์และฝาครอบ
- สายไฟฟ้าและหัวต่อสาย
- ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ
- รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบราง
- รายละเอียดทางเทคนิคของเซอร์กิตเบรกเกอร์ , แผงวงจรย่อย

13.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

วัสดุอุปกรณ์ที่ได้กำหนดข้อมูลความต้องการไว้ในแบบและ/หรือรายการประกอบแบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

- (1) ถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) ตั้งแต่สามรายขึ้นไปให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น
- (2) ถ้าผลิตภัณฑ์ใด ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั้น
- (3) ถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยจากโรงงานที่ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพและได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น
- (4) ถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีประกาศ มอก. แล้ว (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) แต่มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. น้อยกว่าสามรายให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
- (5) ถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพแล้ว (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) แต่มีโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

- (6) ถ้าผลิตภัณฑ์ใด ยังไม่มีประเภท มอก. (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- (7) การพิจารณาว่าผู้ผลิตรายใดได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.หรือโรงงานใดได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือรายใดได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าเดือนที่เสนอราคา

13.3 มาตรฐานทั่วไป

วัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับหนึ่งที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

JEC	INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
ANSI	AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
NEMA	NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION
BS	BRITISH STANDARD
UL	UNDERWRITERS LABORATORIES INCVERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER
VDE	VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER
DIN	DEUTSCHES INSTITUT NORMUNG
JIS	JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD
CSA	CANADIAN STANDARD ASSOCIATION

13.4 มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, กฎการไฟฟ้า, NEC , มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

13.5 แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานแรงต่ำ ประจำอาคาร

13.5.1 ความต้องการทั่วไป

- (1) ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมถึงความต้องการด้านออกแบบและการสร้างแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งประกอบด้วยแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MAIN PANEL ; MDB) แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานฉุกเฉิน (EMERGENCY MAIN PANEL BOARD : EMPB) และแผงสวิตช์ไฟฟารอง (SUB PANEL BOARD ; SPB)
- (2) ผู้รับจ้างต้องส่ง SHOP DRAWING รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ และ CONTROL DIAGRAM ที่จะใช้เสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณา
- (3) ผู้รับจ้างต้องจัดหาแผงสวิตช์ให้มีขนาดที่เหมาะสมและไม่เล็กกว่าตามที่กำหนดในแบบ

13.5.2 พิกัดของแผงสวิตช์

- RATED SYSTEM VOLTAGE : LOCAL STANDARD
- RATED FREQUENCY : 50 HZ
- RATED PEAK WITHSTAND : 1,000 VOLT
- AMBIENT TEMPERATURE : 40°C
- TYPICAL FORMS : FORM 2

(ถ้าไม่กำหนดในแบบเป็นอย่างอื่น)

13.5.3 มาตรฐาน

แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำต้องผลิตและทดสอบได้ตามมาตรฐาน IEC

13.5.4 การทดสอบ

- (1) แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำทุกชุดต้องผ่านการทดสอบ ROUTINE TEST ตามมาตรฐานข้างต้น
- (2) เมื่อมีการติดตั้งในสถานที่ใช้งานแล้ว ผู้รับจ้างทดสอบอย่างน้อยดังนี้
 - ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตช์ทั้งหมด
 - ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตช์ทั้งหมด

13.5.5 ลักษณะโครงสร้างของแผงสวิตช์

- (1) โครงสร้างของแผงสวิตช์ทำด้วยเหล็กฉากขนาดไม่น้อยกว่า 50x50x30 มม. หรือเป็นแบบ MODULARIZED DESIGN SYSTEM เชื่อมติดกันหรือยึดติดกันด้วยน็อตคู่ที่ติดตั้งให้ยึดถึงกันด้วยน็อตและสกรู
- (2) เหล็กแผ่นประกอบด้วยตัวตู้หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ส่วนที่เป็นแผ่นปิดด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างให้ทำเป็นแบบพับขอบ และมีร่องสำหรับยึดยางกันกระแทกด้านบนให้ใช้แบบแผ่นเรียบยึดด้วยสกรู

- (3) บานประตูของช่องใส่อุปกรณ์เป็นแบบเปิดได้ ใช้บานพับชนิดซ้อน เปิดปิดโดยใช้กุญแจ สามารถถอดบานประตูออกได้โดยเปิดกว้างแล้วยกขึ้น
- (4) ฝาปิดช่วงล่างด้านหน้า ฝาปิดด้านหลังทั้งหมดและฝาด้านข้างเปิดปิดโดยใช้สกรู และให้เจาะเกร็ดเพื่อระบายอากาศโดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติอย่างเพียงพอ พร้อมติดตั้งตะแกรงด้านใน (IP 21)
- (5) แผ่นกั้น COMPARTMENT PARTITION ต้องหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- (6) ตัวตู้ทั้งหมดที่เป็นโลหะ ต้องทำความสะอาดและ/หรือผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมแล้วพ่นทับด้วยสีฝุ่นแบบอีพ็อกซี-โพลีเอสเตอร์ทั้งภายในภายนอกและอบแห้ง
- (7) ฐานของตัวตู้ต้องยึดติดบนฐานคอนกรีตด้วยกรูขยาย
- (8) บัสบาร์ ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ขนาดตามที่กำหนดผลิตขึ้นเพื่อใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ บัสบาร์ ต้องยึดติดกับโครงตู้ด้วยฉนวนยึดบัสบาร์ให้แข็งแรง ทนกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 50 KA หรือตามที่กำหนดในแบบ
- (9) หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบัสบาร์ช่วงต่อกับหม้อแปลงจะต้องมีส่วนที่เป็นบัสบาร์ชนิดบิดงอได้ (FLEXIBLE BUS) เพื่อลดแรงบิดและแรงดึง
- (10) บัสบาร์ต้องทำความสะอาดและพ่นสีทนความร้อนหรือหุ้มด้วยพีวีวี (HEAT SHRINK) โดยใช้รหัสสีเหมือนสายไฟฟ้าขนาดกระแสของบัสบาร์ทองแดง ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1
- (11) BUSBAR HOLDERS ต้องเป็นวัสดุประเภท FIBERGLASS REINFORCED POLYTER หรือ EPOXY RESIN ยึดด้วย BOLTS และ NUTS หุ้ม SPACER ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
- (12) การจัดเรียงบัสบาร์ในแผงสวิตช์ ให้จัดเรียงตามเฟสเอ เฟสบี และเฟสซี ให้เรียงจากด้านหน้าไปหลัง จากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวา
- (13) ผู้รับจ้างต้องทำการการคำนวณเพื่อแสดงว่า BUSBAR และ HOLDERS สามารถทนต่อแรงใดๆ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่ากระแสลัดวงจรด้านแรงต่ำของหม้อแปลง หรือตามที่กำหนด โดยไม่เกิดความเสียหายซึ่งรวมถึง BOLTS และ NUTS ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ด้วย พร้อมเสนอผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ

13.6 PROTECTION RELAY

- (1) UNDERVOLTAGE RELAY (ถ้าแบบกำหนดให้ติดตั้ง) ต้องเป็นชนิด SOLID STATE CONTROLLED ต่อโดยตรงเข้ากับระบบ สามารถตัดวงจรเมื่อโวลต์ระหว่างเฟสแตกต่างกันตั้งแต่ 9 % ขึ้นไปหรือโวลต์ทั้ง 3 เฟส ลดลงต่ำกว่า 12 % หรือเกิดการสลับเฟสโดยสามารถหน่วงเวลาก่อนการทำงาน ประมาณ 2 นาที่
- (2) หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น GROUND FAULT PROTECTION ที่กำหนดในแบบต้องเป็นชนิด SOLID STATE CONTROLLED แบบ BUILT-IN ทำงานเมื่อมีการลัดวงจรลงดินสามารถหน่วงเวลาการทำงานได้ตามต้องการ

13.7 เครื่องวัด (METERING) ที่ใช้ติดตั้งกับแผงสวิตช์ (ถ้าแบบกำหนดให้ติดตั้ง)

- (1) โวลต์มิเตอร์ ต้องเป็นชนิดต่อตรงกับระบบแรงดัน ความคลาดเคลื่อน 1.5 % หรือดีกว่า
- (2) โวลต์มิเตอร์สวิตช์ ต้องเป็นชนิดเลือกได้ 7 จังหวะ คือ จังหวะปิด 1 จังหวะ ระหว่างเฟสกับเฟส 3 จังหวะ และระหว่างเฟส 3 จังหวะ
- (3) แอมมิเตอร์ ต้องเป็นชนิดต่อตรงกับระบบแรงดัน หรือต่อผ่านหม้อแปลงกระแส ความคลาดเคลื่อน 15 % หรือดีกว่า
- (4) แอมมิเตอร์สวิตช์ ต้องเป็นชนิดเลือกได้ 4 จังหวะ คือ จังหวะปิด 1 จังหวะ และเฟส 3 จังหวะ
- (5) หม้อแปลงไฟฟ้ากระแส ต้องมีกระแสด้านออก 5 AMP และกระแสด้านเข้าตามที่กำหนดความคลาดเคลื่อน 15 % หรือดีกว่า
- (6) กิโลวัตต์ และกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ เป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส ต่อตรงกับระบบแรงดัน หรือต่อผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ากระแส ตามที่กำหนดในแบบ ความคลาดเคลื่อน 2.5 % หรือว่าดีกว่า ผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้
- (7) เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ ต้องเป็นแบบใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ต่อโดยตรงกับระบบแรงดันและหม้อแปลงไฟฟ้ากระแส มีระยะพิกัด LEAD 0.5..1..0.5 LAG หรือมากกว่า ความคลาดเคลื่อน 1.5 % หรือดีกว่า
- (8) ฟรีควเอนซีมิเตอร์ ต้องเป็นชนิด VIBRATING REED มี 13 REEDS ต่อเข้ากับระบบแรงดัน มีระยะพิกัด 47-53 HZ ความคลาดเคลื่อน 0.5% หรือดีกว่า

13.8 PILOT LAMP

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ชนิด LED 220-240VAC. ขนาดไม่น้อยกว่า 22 มม. สีของเลนส์ให้เป็นตามที่กำหนด

13.9 PUSH BUTTON

หากมิได้กำหนดไว้อย่างอื่น ให้ใช้ชนิดที่ปุ่มกดมี O-RING โลหะล้อมรอบ ขนาดไม่เล็กกว่า 22 มม. สีของปุ่มกดตามที่กำหนด

13.10 MAGNETIC CONTACTOR

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ขนาด CURRENT RATING ของ CONTACT ตาม AC3 DUTY มาตรฐาน IEC หรือเทียบเท่า

13.11 MAGNETIC CONTROL RELAY

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ขนาด RESISTIVE LOAD ของ CONTACT ต้องไม่น้อยกว่า 10 A ที่ 230 V

13.12 MIMIC BUS และ NAMEPLATE

- (1) ด้านหน้าแผงสวิตช์ต้องมี MIMIC BUS แสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าออก ทำด้วยแผ่นพลาสติกสีดำ ขนาดกว้าง 10 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- (2) ให้มี NAMEPLATE เพื่อแสดงป้ายชื่อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์จ่ายหรือควบคุมอยู่เป็นแผ่นพลาสติกพื้นสีเขียวเช่นเดียวกับ MIMIC BUS แกะเป็นตัวอักษรสีขาว ความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 20 มม.

13.13 แผงย่อย (PANEL BOARD) หรือแผงสวิตช์อัตโนมัติ

13.13.1 มาตรฐาน

แผงย่อยต้องผลิตและทดสอบมาตรฐานล่าสุดของ IEC

13.13.2 พิกัดของแผงย่อย

แผงย่อยต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐานข้างต้น ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 3 PHASE 4 WIRE

380/220V. 50 HZ. และระบบไฟฟ้า 1 PHASE 220V. 50 HZ.

13.13.3 คุณลักษณะของแผงย่อย

- (1) เหล็กแผ่นประกอบตู้ หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้วพ่นทับด้วยสีและอบแห้งทั้งภายในภายนอก ด้านในของฝาด้านหน้าต้องมีที่ยึดแผ่นตารางแสดงการใช้งานของสวิตช์อัตโนมัติแต่ละตัว ตารางนี้ทำด้วยกระดาษแข็งมีขนาดเหมาะสม

- (2) บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงสำหรับใช้งานทางไฟฟ้าโดยเฉพาะยึดติดบนฉนวนอย่างแข็งแรงสามารถทนกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด
- (3) เซอร์กิตเบรกเกอร์ ผลิตตามมาตรฐาน IEC ชนิดและขนาดตามที่กำหนด หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นขนาด IC RATING ต้องไม่น้อยกว่า 5KA. 240 V. และเซอร์กิตเบรกเกอร์เมน ต้องไม่น้อยกว่า 25 KA 415 V การวางเรียงสวิตช์อัตโนมัติ ต้องสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยโดยไม่หยุดการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวอื่น ๆ การติดตั้งเป็นแบบ PLUG IN หรือ BOLT ON

13.14 เซอร์กิตเบรกเกอร์

13.14.1 เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องผลิตตามมาตรฐาน IEC ชนิดและขนาดตามแบบ สามารถกระแสลัดวงจรไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ

13.14.2 MAIN CIRCUIT BREAKER ขนาดตั้งแต่ 600 แอมแปร์เฟรมขึ้นไป ต้องใช้ระบบ SOLIDSTATE TRIPDEVICE มีFUNCTION การทำงานไม่น้อยกว่าดังนี้ LONG TIME DELAY , SHORT TIME DELAY , INSTANTANEOUS และ GROUND FAULT

13.15 สวิตช์ปลดวงจร

สวิตช์ปลดวงจร (SAFETY SWITCH, DISCONNECTING SWITCH, LOAD BREAK SWITCH OR ISOLATING SWITCH) ชนิดและขนาดตามที่กำหนดในแบบ ผลิตตามมาตรฐาน IEC การติดตั้งเป็นไปตามส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 1

ขนาดกระแสของบัสบาร์ทองแดง อุณหภูมิแวดล้อม 40°C

ขนาดมม.	น้ำหนัก กก. / ม.	บัสบาร์พ่นสี (แอมป์)		บัสบาร์เปลือย (แอมป์)	
		1 บาร์	2 บาร์	1 บาร์	2 บาร์
12 x6 2	0.209	123	202	108	182
15 x 2	0.626	148	240	128	212
15 x 3	0.396	187	316	162	282
20 x 2	0.351	189	302	162	264
20 x 3	0.529	237	394	204	348
20 x 5	0.882	319	650	274	500

25 x 3	0.663	287	470	245	412
25 x 5	1.110	384	662	327	586
30 x 3	0.796	337	544	285	476
30 x 5	1.330	447	760	379	672
40 x 3	1.050	435	692	366	600
40 x 5	1.770	573	952	482	836
40 x 10	3.550	850	1470	715	1290
50 x 5	2.220	697	1140	583	994
50 x 10	4.440	1020	1720	852	1510
60 x 5	2.660	826	1330	688	1150
60 x 10	5.330	1180	1960	989	1720
80 x 5	3.550	1070	1680	885	1450
80 x 10	7.110	1500	2410	1240	2110
100 x 5	4.440	1300	2010	1080	1730
100 x 10	8.890	1810	2850	1490	2480
120 x 10	10.70	2110	3280	1740	2860
160 x 10	14.20	2700	4130	2220	3590
200 x 10	17.80	3290	4970	2690	4310

13.16 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

13.16.1 มาตรฐาน

- (1) ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไฟฟ้ารับ
อนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. 770-2533
- ประเภทของท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี
- ประเภทที่ 1 ผนังท่อบางชื่อย่อว่า EMT (ELECTICAL METALLIC TUBING)
- ประเภทที่ 2 ผนังท่อหนาปานกลาง ชื่อย่อว่า IMC (INTERMEDIATE METAL CONDUIT)
- ประเภทที่ 3 ผนังท่อหนา ชื่อย่อว่า RSC (RIGID STEEL CONDUIT)

- (2) ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าที่กำหนดในมาตรฐาน NEMA TC2-1983 SCHEDULE 40
- (3) ท่อโลหะอ่อน ชื่อย่อว่า FMC (FLEXIBLE METAL CONDUIT) เป็นท่อโลหะท่อที่โค้งงอได้ง่ายผิวภายในปราศจากคม ในกรณีทีระบุเป็นชนิดกันน้ำท่อโลหะอ่อนต้องมีปลอกพลาสติกหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่ง

13.16.2 การเลือกใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้า

- (1) ท่อทุกชนิดที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้า ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 12.7 มม. (1/2 นิ้ว)
- (2) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อกับอุปกรณ์ที่สัมผัสเพื่อนขนาดใช้งานปกติ ต้องใช้ท่อ FMC ในกรณีที่อยู่นอกอาคารหรือบริเวณที่เปียกชื้นให้ใช้ท่อ FMC ชนิดกันน้ำ
- (3) ในกรณีที่มีได้กำหนดชนิดของท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีที่ฝังในคอนกรีตต้องใช้ท่อ IMC หรือ RSC
- (4) ในกรณีที่มีได้กำหนดชนิดของท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีที่ซ่อนไว้เหนือฝ้าเพดานหรือเดินท่อลอยเกาะเพดานหรือฝังในผนังที่มีใช้คอนกรีตให้ใช้ท่อ EMT ในบริเวณดังกล่าวได้
- (5) ในกรณีที่กำหนดให้ใช้ท่อ EMT หากท่อที่ใช้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่า 50 มม. (2 นิ้ว) ให้ใช้ท่อ IMC และเส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่า 100 มม. (4 นิ้ว) ให้ใช้ท่อ RSC แทน

13.16.3 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า

- (1) ต้องทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกก่อนนำมาติดตั้ง
- (2) การดัดงอท่อแข็ง ต้องใช้เครื่องมือสำหรับดัดท่อโดยเฉพาะและต้องไม่ให้ท่อชำรุดหรือตีบ รัดมีความโค้งงอของท่อต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
- (3) การยึดท่อแข็งติดกับโครงสร้างต้องยึดทุกระยะไม่เกิน 3 เมตร ในแนวตั้ง ไม่เกิน 1.80 เมตรในแนวราบ และต้องยึดท่อในระยะไม่เกิน 0.60 เมตรจากกล่องต่อสาย กล่องดึงสาย แผงสวิตช์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ และต้องยึดให้มั่นคงแข็งแรง
- (4) การยึดท่ออ่อนติดกับโครงสร้างต้องยึดทุกระยะไม่เกิน 1.50 เมตรและต้องยึดท่อในระยะไม่เกิน 0.30 เมตร จากกล่องต่อสาย กล่องดึงสายและแผงสวิตช์
- (5) ปลายท่อต้องลบคมออกให้หมดโดยใช้ CONDUIT REAMER หรือเครื่องมืออื่นที่เหมาะสม
- (6) ท่อที่วางลอดใต้ถนนต้องฝังให้ลึกไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร
- (7) ท่อโลหะที่ฝังดิน ต้องทาด้วยพินโค้ดภายนอกอย่างน้อย 2 ชั้น

- (1) กล้องต้องทำจากวัสดุที่ทนต่อการผุกร่อนหรือมีการป้องกันที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอก เช่น เคลือบด้วยสีหรืออาบสังกะสี หรือวิธีอื่น ๆ สำหรับภายนอกอาคารให้ใช้ชนิดโลหะหล่อ
- (2) กล้องต่อสายต้องมีฝาเปิด-ปิด ยึดด้วยสกรู ความหนาของเหล็กแผ่นประกอบกล้องต้องไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ขนาดของกล้องที่ใช้เป็นไปตาม NEMA การเลือกใช้เป็นไปตาม NEC
- (3) กล้องต่อสายและกล้องดิ่งสายติดซ่อนไว้ในฝ้าเพดาน ฝังเรียบผนัง ฝังเรียบเพดาน หรือติดตั้งลอยตามลักษณะของการใช้งาน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ง่าย
- (4) กล้องต่อสายและกล้องดิ่งสายที่ติดตั้งซ่อนในเพดานหรือติดตั้งลอย ต้องยึดตรึงให้แข็งแรงกับโครงสร้างของอาคาร ห้ามใช้ท่อเป็นตัวรับน้ำหนัก
- (5) กล้องต้องสามารถบรรจุตัวนำหรือเคเบิลได้ทั้งหมด
- (6) รูของกล้องที่ไม่ได้ใช้งาน ต้องปิดให้เรียบร้อย กล้องทุกกล้องต้องมีฝาปิด

13.18 รางเดินสายโลหะ (METAL WIRE WAY)

13.18.1 ข้อกำหนดทั่วไป

- (1) เป็นรางเดินสายพร้อมฝาครอบรางชนิดกดล็อก หรือยึดด้วยสกรู (เฉพาะระบบรางเดินสายในแนวตั้ง ฝาครอบต้องเป็นชนิดยึดด้วยสกรู) ทำด้วยเหล็กแผ่นขนาดตามที่กำหนดในแบบ เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 2
- (2) พื้นหน้าตัดหน้าและฉนวนทั้งหมดรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางเดินสาย
- (3) จำนวนไฟในแต่ละรางต้องไม่เกิน 30 เส้น ทั้งนี้ไม่นับรวมสายควบคุมและสายดิน
- (4) ทั้งนี้การเดินสายไฟฟ้าในรางต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานไฟฟ้า

13.18.2 คุณสมบัติของรางเดินสายโลหะ

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นวัสดุที่ใช้ทำรางเดินสายมีดังนี้

- (1) แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ เช่น แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างไขมัน และเคลือบฟอสเฟตด้วยน้ำยา ZINC PHOSPHATE หลังจากนั้นจึงพ่นทับด้วยสีฝุ่น (POWDER PAINT) หรือใช้กรรมวิธีอื่นที่เทียบเท่า
- (2) แผ่นเหล็กชุบสังกะสีโดยวิธีทางไฟฟ้า
- (3) แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
- (4) แผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์ (ALUZINC)

หมายเหตุ กรณีที่ติดตั้งในสถานที่เปียกหรือชื้นให้ใช้วัสดุตามข้อ (3)หรือ (4) ความยาวแนะนำในการผลิตของรางเดินสายมีขนาด 2.40 เมตร หรือ 3.00 เมตร

ตารางที่ 2

ขนาดตารางเดินสายโลหะที่แนะนำในการผลิต

ขนาดความสูง x ความกว้าง (มม.)	ความหนาต่ำสุด (มม.)
50 x 50	1.00
50 x 100	1.00
100 x 100	1.20
100 x 150	1.20
100 x 200 หรือ 150 x 200	1.60
100 x 300 หรือ 150 x 300	1.60
100 x 400 หรือ 150 x 400	1.60

13.18.3 การติดตั้ง

- (1) รางเดินสายต้องติดตั้งในที่เปิดโล่งหรือในช่องไฟฟ้า และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่เสียรูปภายใต้การติดตั้ง
- (2) การติดตั้งจะต้องแขวนหรือยึดติดกับโครงสร้างด้วยเหล็กฉาบทุกระยะ 1.50 เมตร ในแนวราบและ 2.40 เมตร ในแนวตั้งหรือทุกระยะที่ได้จากการคำนวณการรับน้ำหนักของรางเดินสายและสายไฟฟ้ารวมกัน
- (3) รางเดินสายในแนวตั้ง ต้องมีชั้นบันไดทุกระยะไม่เกิน 2.40 ม. สำหรับยึดและรับน้ำหนักสายไฟฟ้า

13.18.4 อุปกรณ์ประกอบรางเดินสายได้แก่ ข้องอ ข้อต่อ ฝาปิดท้าย ข้อต่อลดขนาด กล้องแยก 3 ทาง กล้องแยก 4 ทาง ข้อต่อรางเดินสายเข้ากับแผงไฟฟ้า ให้ใช้อุปกรณ์สำเร็จรูปจากโรงงาน

13.18.5 ห้ามใช้รางเดินสายเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดินหรือสายดินของบริษัท

13.19 สายไฟฟ้า

13.19.1 มาตรฐาน

สายไฟฟ้าทั้งหมด ให้ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. 11-2553

13.19.2 การเลือกใช้สายไฟฟ้า

- (1) เครื่องหมายประจำสายไฟฟ้าให้ใช้สีของฉนวนไฟฟ้า หรือผ้าเทปสีมันสายหรืออักษรกำกับสายดังนี้

สายดิน	-G-	สีเขียวแถบเหลือง
สายศูนย์	-N-	สีฟ้า
สายเฟส A	- A -	สีน้ำตาล
สายเฟส B	- B -	สีดำ
สายเฟส C	- C -	สีเทา

- (2) ชนิดของสายไฟฟ้าหากมิได้กำหนดไว้ เป็นอย่างอื่นให้ใช้ดังนี้

- วงจรไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ให้ใช้สายไฟฟ้าแรงดัน 300 v
- วงจรไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ให้ใช้สายไฟฟ้าแรงดัน 750 v
- สายไฟฟ้าเดินลอยให้ใช้ TYPE-B (VAF)
- สายไฟฟ้าเดินลอยสำหรับเดินรับให้ใช้ TYPE B-G (VAF - GROUND)
- สายไฟฟ้าร้อยท่อ ในรางเดินสาย ให้ใช้ TYPE-A (IEC-01)
- สายไฟฟ้าใต้ดินร้อยท่อ หรือฝังดินโดยตรงให้ใช้ TYPE-CS หรือ TYPE-D

(NYY)

(3) ขนาดของสายไฟฟ้า หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

- สายวงจรย่อย 2.5 ตร.มม. ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่เกิน 16 AT
- สายวงจรย่อย 4 ตร. มม. ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่เกิน 16 AT
- ในกรณีร้อยท่อสายแยกจากวงจรย่อยเข้า ตู้รับ ดวงโคมไฟฟ้าและพัดลม ให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร. มม. TYPE A
- ในกรณีเดินสายลอย สายแยกจากวงจรย่อยเข้า ตู้รับ ดวงโคมไฟฟ้าและพัดลม ให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดไม่เล็ก 1.5 ตร.มม. TYPE B หรือ TYPE B-G

10.19.3. การเดินสาย

- (1) การต่อสายเข้ากัน BUSBAR ของแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานและหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้ใช้ทางปลามีลักษณะเป็นแบบท่อทองแดงไม่มีตะเข็บ (COPPER TUBE LUGS TERMINAL) ชนิดหนาขึ้นรูปผ่านการ ELECTROLYTIC และชุบด้วยดีบุก หุ้มด้วยฉนวนตามรหัสสีของสาย
- (2) การร้อยสายในท่อหรือรางเดินสาย ต้องทำหลังจากการติดตั้งท่อ หรือรางเดินสายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (3) การตัดต่อสาย ต้องทำในกล่องต่อสาย , กล่องสวิตช์, กล่องตู้รับ, กล่องดวงโคม หรือ รางเดินสายเท่านั้น ตำแหน่งที่ทำการตัดต่อสาย ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้โดยง่าย
- (4) การตัดสายขนาด 4 ตร.มม. หรือเล็กกว่าให้ใช้ WIRE NUTและการต่อสายขนาด 6 ตร.มม. หรือโตกว่าให้ใช้ SPLIT BOLT หรือ SLEEVE พันด้วยเทปพันสายไฟฟ้าให้มีฉนวนเทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟ้า
- (5) การดึงสาย หากมีความจำเป็นอาจใช้สายบางชนิดช่วยลดความฝืดของท่อได้ แต่สารชนิดนั้นต้องไม่ทำปฏิกิริยากับฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
- (6) สายที่เดินในรางเดินสายในแนวตั้ง ต้องยึดกับชั้นบันได้ตามข้อ 2.4.3.3.
- (7) การเดินสายลอยเกาะผิวอาคาร ต้องยึดด้วยเข็มขัดรัดสายทุกระยะห่างไม่เกิน 0.10 ม.
- (8) การเดินสายใต้ดิน
 - (A) สายไฟฟ้าฝังดินโดยตรง ท่อร้อยสายหรือเครื่องห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอ่านได้รับการรับรองแล้ว ความลึกในการติดตั้งต้องเป็นตามตารางที่ 3

- (B) ส่วนที่เป็นโลหะห่อหุ้มเคเบิลได้แก่ ปลอก ลวดเหล็กตีเกลียว และช่องเดินสายที่เป็นโลหะ ต้องมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าถึงกันเป็นอย่างดีและต่อลงดินที่ต้นทางและปลายทาง
- (C) สายไฟฟ้าใต้ดินที่ติดตั้งใต้อาคารต้องอยู่ช่องเดินสาย หากร้อยสายไปยังภายนอกอาคารช่องเดินสายต้องยื่นพ้นแนวผนังด้านนอกของอาคารออกไปไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
- (D) ตัวนำที่โผล่พื้นดินต้องอยู่ในที่ล้อม หรือในช่องเดินสายที่ได้รับการรับรองเพื่อจุดประสงค์นั้นสำหรับช่อง เดินสายที่ติดตั้งกับเสาไฟฟ้าต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าท่อโลหะหนาปานกลาง และต้องโผล่เหนือดินถึงระดับสูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
- (E) สายไฟฟ้าใต้ดิน อนุญาตให้ต่อสายต่อแยกสายในรางเดินสายหรือบ่อพักสาย โดยไม่ต้องมีกล่องต่อสายได้ เมื่อการต่อหรือการต่อแยกนั้น ดำเนินการตามกรรมวิธีและใช้อุปกรณ์การต่อแยกที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
- (F) ช่องเดินสายที่ความชื้นอาจเข้าไปสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าได้ ต้องปิดผนึกที่ปลายช่องเดินสาย
- (G) เมื่อสายไฟฟ้าออกจากท่อร้อยสายไปฝังดินโดยตรง ที่ปลายท่อต้องมีปลอกป้องกันฉนวน
- (H) สายแกนเดียวของวงจรเดียวกันรวมทั้งสายดิน (ถ้ามี) ต้องติดตั้งในช่องเดินสายเดียวกัน หรือเมื่อฝังดินโดยตรงต้องวางชิดกันในร่องเดินสายเดียวกัน
- (9) จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้า TYPE-A (IEC-01) ในท่อร้อยสาย ให้เป็นไปตามตารางที่ 4 และตารางที่ 5

ตารางที่ 3

ความลึกต่ำสุดในการติดตั้งใต้ดินสำหรับระบบแรงต่ำ

วิธีที่	วิธีการเดินสาย	ค่าความลึกต่ำสุด (เมตร)
1	เคเบิลฝังดินโดยตรง	0.60
2	เคเบิลฝังดินโดยตรงและมีแผ่นคอนกรีตหนา ไม่น้อยกว่า 0.05 ม. วางอยู่เหนือสาย	0.45
3	ท่อโลหะหนาและหนาปานกลาง	0.15
4	ท่อโลหะซึ่งรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้โดยไม่ต้องมีคอนกรีตหุ้ม (เช่น HDPE และ PVC)	0.45
5	ท่อใยหิน หุ้มคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.45
6	ท่อร้อยสายอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง	0.45

หมายเหตุ (1) ท่อร้อยสายที่ได้รับการรับรองให้ฝังดินได้โดยมีคอนกรีตหุ้มต้องหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร

สำหรับวิธีที่ 4, 5 และ 6 หากมีแผ่นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร วางอยู่เหนือสาย ยอมให้ความลึกลดเหลือ 0.30 เมตรได้

ข้อกำหนดสำหรับความลึกนี้ไม่ใช่บังคับสำหรับการติดตั้งใต้อาคารหรือใต้พื้นคอนกรีตซึ่งหนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร และยื่นเลยออกไปจากแนวติดตั้งไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร บริเวณที่มีรถยนต์วิ่งผ่านความลึกต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร

ตารางที่ 4

จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้า TYPE -A (IEC-01) ขนาดเดียวกันในท่อร้อยสาย

ขนาด สาย (SQ.MM)	จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย									
	12.7 (1/2 ")	19 (3/4")	25 (1")	32 (1-1/4")	38 (1-1/2")	50 (2")	60 (2-1/2")	75 (3")	90 (3-1/2")	100 (4")
1	6	10	18	31	45	-	-	-	-	-
1.5	5	10	14	25	35	-	-	-	-	-
2.5	3	5	9	16	22	38	-	-	-	-
4	2	5	7	13	18	30	47	-	-	-
6	1	4	5	10	14	23	36	48	-	-
10	1	3	4	6	9	15	22	32	44	50
16	-	2	3	4	5	9	14	21	28	37
25	-	-	-	3	4	7	11	16	22	28
35	-	-	-	2	3	5	8	13	18	23
50	-	-	-	1	2	4	6	9	13	16
70	-	-	-	1	1	3	5	8	10	13
95	-	-	-	1	1	2	3	6	8	10
120	-	-	-	1	1	2	3	6	8	10
150	-	-	-	1	1	2	3	5	7	9
185	-	-	-	1	1	1	2	4	5	7
240	-	-	-	1	1	1	1	3	4	6
300	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5
400	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
500	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3

10.20 การติดตั้งวัสดุและการจัดยึด

- (1) ท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล กล่อง ตู้และเครื่องประกอบการเดินท่อ ต้องยึดกับที่ให้นั่นคง
- (2) ช่องเดินสาย เกราะหุ้มเคเบิล และเปลือกนอกของเคเบิลทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะต้องต่อกันอย่างต่อเนื่องทางกลระหว่าง ตู้ กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ เครื่องห่อหุ้มอย่างอื่น หรือจุดต่อไฟฟ้า
- (3) การเดินสายในท่อร้อยสาย สำหรับแต่ละจุดที่มีการต่อสาย ปลายท่อ จุดต่อไฟฟ้า จุดต่อแยก จุดติดสวิตช์ หรือจุดดึงสาย ต้องติดตั้งกล่องหรือเครื่องประกอบการเดินท่อ ยกเว้นการต่อสายในเครื่องห่อหุ้มสายที่มีฝาเปิดออกได้ และเข้าถึงได้ภายหลังการติดตั้ง
- (4) สายไฟฟ้าในช่องเดินสายแนวดิ่งต้องมีการจัดยึดที่ปลายบนของช่องเดินสายและต้องมีการจับยึดเป็นช่วงๆ โดยมีระยะห่างไม่เกินตามที่กำหนดในตารางที่ 6

ตารางที่ 6

ระยะห่างสำหรับการจับยึดสายไฟฟ้าในแนวดิ่ง

ขนาดของสายไฟฟ้า (ตร.มม.)	ระยะจับยึดต่ำสุด (เมตร)
ไม่เกิน 50	30
70-120	24
150-185	18
240	15
300	12
เกินกว่า 300	10

**ระยะในการจับยึดสายให้ยึดตามมาตรฐานการไฟฟ้าหรือผู้ควบคุมงานของทางมหาวิทยาลัย

10.21 การป้องกันไฟลาม

(1) บริเวณช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง พื้น หรือคานของทุกชั้น รวมถึงในช่อง SHAFT

ไฟฟ้า จะต้องปิดผนึกด้วยวัสดุป้องกันไฟลาม และต้องสามารถป้องกันไฟลามได้ไม่น้อยกว่า

2 ชั่วโมง การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

(2) ผู้รับจ้างต้องแสดงชนิดวัสดุและวิธีการป้องกันไฟลาม เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ก่อนการดำเนินติดตั้ง

10.22 สวิตช์และเต้ารับ

- (1) ชนิดและขนาดตามที่กำหนดในแบบติดตั้งในกล่องโลหะหรือพลาสติกตามความเหมาะสม
- (2) หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นขนาดของสวิตช์และเต้ารับต้องทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 15 แอมแปร์และทนแรงดันฟ้าไม่ต่ำกว่า 250 V
- (3) รูเสียของเต้ารับ ต้องใช้ได้รับทั้งชนิดขากลมและขาแบน พร้อมขั้วดิน
- (4) หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เต้ารับต้องต่อขั้วดินเข้ากับสายดิน
ขนาดของสายดินต้องไม่เล็กกว่าดังต่อไปนี้
 - ขนาดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 16 แอมแปร์ สายดินขนาด 1.5 ตร.มม.
 - ขนาดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 20 แอมแปร์ สายดินขนาด 2.5 ตร.มม.
 - ขนาดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 40 แอมแปร์ สายดินขนาด 4 ตร.มม.

10.23 การต่อลงดิน

- (1) หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ ซึ่งไม่ใช่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าและอยู่สูงจากระดับพื้นอาคารแต่ละชั้นต่ำกว่า 2.50 เมตร ต้องต่อลงดินทั้งหมด ยกเว้นชิ้นส่วนโลหะดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งที่สัมผัสไม่ถึง (ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ในแนวนอน) รายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
- (2) หลักสายดิน ต้องใช้ชนิดทองแดง (ห้ามใช้ชนิดทองแดงหุ้มเหล็ก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8" ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ปักจมลงไปในดิน โดยให้ส่วนปลายของหลักสายดินต่ำกว่าระดับดิน 0.30 เมตร และหลักสายดินต้องมีจำนวนเพียงพอที่จะทำให้ระบบดินมีความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม ในสภาวะดินแห้ง พร้อมผลการวัดค่าความต้านทาน
- (3) สายดิน ต้องใช้ชนิดสายทองแดง หากมิได้กำหนดไว้ในแบบ ขนาดของสายดินให้เป็นไปตามตารางที่ 7 และตารางที่ 8
- (4) การต่อสายดินเข้ากับหลักสายดิน ให้ใช้สายดินเชื่อมกับหลักสายดินด้วยวิธี EXOTHERMIC WELDING หรือเชื่อมด้วยความร้อนวิธีอื่นที่เหมาะสม

ตารางที่ 7

ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสลับ

ขนาดตัวนำประธาน (ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.)	ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดิน (ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.)
ไม่เกิน 35	10
50	16
70-95	25
120-185	35
240-300	50
400-500	70
เกิน 500	95

ตารางที่ 8

ขนาดของตัวนำสำหรับต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งสูงสุดของ เครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์)	ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.)
16	1.5
20	2.5
40	4
70	6
100	10

200	16
400	25
500	35
800	50
1,000	70
1,250	95
2,000	120
2,500	185
4,000	240
6,000	400

11. รายละเอียดเพิ่มเติม

- 11.1 การปรับสภาวะน้ำเย็น (WATER TREATMENT FOR CHILLED WATER)ระบบจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับป้อนสารเคมีเข้าสู่ น้ำเย็นที่ไหลหมุนเวียนในระบบโดยให้ผ่านเข้าทาง BYPASS TANK FEEDER ซึ่งบรรจุสารต้านทานการกัดกร่อนโดยเฉพาะสำหรับน้ำเย็น ถึงป้อนสารเคมี ต้องมีความจุไม่น้อยกว่าที่กำหนด
- 11.2 สารเคมีอะไหล่ (SPARE CHEMICAL/RASIN) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสารเคมีชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้และมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้งานได้ 12 เดือนหลังจากรับมอบงานแล้ว
- 11.3 การทดสอบท่อด้วยความดัน (PRESSURE TESTS)ท่อที่เชื่อมเสร็จแล้ว ต้องนำไปทดสอบอัดด้วยความดันของน้ำ เพื่อหารอยรั่วโดยทำเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบชั้นหนึ่งก่อน แล้วทดสอบทั้งระบบอีกทีเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วท่อเมนส่วนที่อยู่ต่ำสุดของระบบให้ใช้ความดัน 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อัดทดสอบเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง ส่วนท่อแยกและท่อส่งใช้ความดันทดสอบ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา 4 ชั่วโมงก็เพียงพอ หากปรากฏว่ามีรอยรั่วที่ตัวท่อ ข้อต่อ หรือวาล์ว จะต้องถอดชิ้นส่วนนั้นออกแล้วเปลี่ยนด้วยของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนทำการทดสอบด้วยความดันน้ำอัดจนกว่าจะเป็นที่แน่ใจว่ามีรอยรั่วอยู่ในระบบอีก การทดสอบด้วยความดันนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องกระทำต่อหน้าผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจนกว่าจะเป็นที่พอใจ ผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายจะเป็นผู้เซ็นอนุมัติท่อที่ผ่านการทดสอบแล้ว

- 11.4 การทดสอบความสะอาด ระบบท่อน้ำ (CLEANING OF PIPING SYSTEMS) ท่อทุกท่อนก่อนนำไปใช้งานต้องเช็ดทำความสะอาดผิวในให้เรียบร้อยก่อน ในขณะที่เชื่อมต่อระวางมิให้เศษโลหะจากการเชื่อมหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ตกหล่นลงในท่อโดยเด็ดขาด ท่อส่วนใดที่ผ่านการทดสอบด้วยความดันแล้ว ให้ระบบน้ำภายในทิ้งให้หมด อดปลายท่อทั้งสองด้านให้แน่นป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปอีก
- 11.5 การทำความสะอาดระบบท่อน้ำครั้งสุดท้าย (FINAL CLEANING OF PIPING SYSTEM) ให้ใช้สารเคมี POLYPHOSPHATES, SYNTHETIC DETERGENTS หรือของผสมระหว่างสารสองอย่างนี้ เติมลงในน้ำให้มีความเข้มข้นเหมาะสมแล้ว สูบน้ำให้ไหลวนเวียนในระบบเพื่อขจัดคราบน้ำมันสารอัดเกลียว (PIE THREAD COMPOUND) และสิ่งสกปรกอื่น ๆ เป็นเวลาหนึ่งหรือสองวัน หลังจากนั้นให้ระบายน้ำทิ้งเติมน้ำอ่อนที่สะอาดลงไปล้างระบบให้ทั่ว อีกครั้งเสร็จแล้วต้องถอด STRAINER และ DIRT POCKET ออกและล้างทำความสะอาดให้หมด

12. การทดสอบและปรับแต่งระบบต่าง ๆ (TESTING AND BALANCING OF THE SYSTEMS)

ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ จะต้องรับผิดชอบต่อการปรับแต่งระบบปรับอากาศ และระบบอากาศให้ทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมตามรูปแบบพิมพ์เขียว มาตรฐานกำหนดหลักทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศจะต้องทำการทดลองและทดสอบการเดินเครื่องปรับอากาศ ให้ทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยต้องจดบันทึกการทำงาน ของเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดและเป็นที่ยอมรับของบริษัท และวิศวกรควบคุมงาน ข้อมูลที่เก็บได้ระหว่างการทดลองเดินเครื่องต้องจัด การทำแบบฟอร์มและกรอกลงให้เรียบร้อย ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศจะต้องจัดส่งแบบฟอร์ม ดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 5 ชุด โดยระบุให้แน่ชัดถึงเครื่องปรับปรุงระบบปรับอากาศนำมาใช้จะต้องทำการปรับแต่ให้เรียบร้อยก่อน (ACCURATELY CALIBATED) และนำเสนอแก่บริษัท และวิศวกรควบคุมงาน โดยห้ามทำการแก้ไขหรือตกแต่งตัวเลขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการจดบันทึก ผิดให้ชี้ชัดว่า และจดบันทึกค่าที่อ่านได้ใหม่และถูกต้องลงไป โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานที่เป็นผู้ดูแลการทดสอบจะเป็นพยาน และเซ็นชื่อกำกับข้อมูลนั้น ๆ ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศจะต้องทำการทดสอบ และปรับแต่งเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

12.1 เครื่องทำน้ำเย็น(BEFORE START-UP)

- ต้องตรวจสอบระบบน้ำยาดูว่ามีการรั่วที่จุดไหนบ้าง และทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
- ตรวจสอบและบรรจุน้ำยา (REFRIGERANT) และน้ำมันหล่อลื่น (COMPRESSOR OIL) ในจำนวนและปริมาณเหมาะสม ตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ
- ตรวจสอบวงจรไฟฟ้ากำลัง และวงจรควบคุมให้เรียบร้อย

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ที่ใช้ป้องกันเครื่องไม่ให้เกิดความเสียหาย (PROTECTIVE EQUIPMET)
- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ตามขั้นตอนที่เสนอแนะมา
- จด NAMEPLATE ของเครื่องหลังจากเดินเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบและปรับแต่งปริมาณน้ำยาในระบบให้อยู่ในสภาพใช้งานที่กำหนด
- ตรวจสอบและปรับแต่งปริมาณน้ำเย็น และ/หรือน้ำระบายความร้อน ให้อยู่ในสภาพใช้งานที่กำหนด
- ตรวจสอบและปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุมทุกชิ้นตามค่าที่กำหนด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CHILLER ทำงานตามปกติ
- ตรวจสอบอัตราการใช้พลังงาน (POWER CONSUMPTION RATE)
- ตรวจสอบและปรับแต่งอุณหภูมิน้ำเย็น ให้ได้ค่าตามที่กำหนด
- อื่นๆ ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

12.2 PUMPS

- วัดและบันทึกค่า VOLTAGE และกระแสของ PUMP
- ตรวจสอบทิศทางการหมุน
- วัดและบันทึกค่าความดันน้ำที่ทางเข้าและออกของ PUMP
- ปรับอัตราการไหลของน้ำให้ได้ค่าตามที่กำหนด ใบพัดสามารถถอดออกและปรับแต่งให้ได้รูปและขนาดที่เหมาะสม
- บันทึกข้อมูล PUMP NAMEPLAT

12.3 PIPING SYSTEM

- ทดสอบ ปรับแต่งและบาลานซ์น้ำในระบบ
- ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำใน EXPANSION TANK และอากาศต้องไม่รั่วเข้าระบบ
- ตรวจสอบ AUTOMATIC AIR VENT ว่าอยู่ในสภาพที่ทำงานได้เหมาะสม
- เดินเครื่อง PUMP และปรับแต่งอัตราการไหลของน้ำ ที่ไหลผ่าน CHILLER, AIR HANDLING UNIT ให้ได้ค่าตามที่กำหนด
- หลังจากทดสอบและบาลานซ์น้ำเรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาดระบบท่อน้ำทั้งหมดอีกครั้ง

12.4 CONTROL SYSTEM

- ทดสอบปรับแต่งระบบควบคุมทางด้านต่างๆ ที่มีในระบบปรับอากาศ
- จดบันทึกข้อมูลต่างๆ
- อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ต่างๆ จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะนำมาติดตั้ง วัสดุ- อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีคุณภาพเป็นไปตามแบบ และข้อกำหนดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อุปกรณ์ใดที่เปลี่ยนแปลงมาจากโรงงานผู้ผลิต จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและจะพิจารณาตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามการเสนอแบบทางเลือก (ALTERNATIVE) จะต้องถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางวิศวกรรมจำนวนอุปกรณ์ที่จะเสนอจะต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในแบบและข้อกำหนด

2. รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน

รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่กำหนดไว้ การเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากชื่อ ที่ให้ไว้จะต้องแสดงเอกสาร รายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาอนุมัติให้ใช้งาน โดยมีคุณภาพเทียบเท่า

ตัวอย่างรายชื่อเครื่อง,วัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนดให้ใช้

EQUIPMENTS	PROVED MANUFACTURER
CHILLER	TRANE , YORK , CARRIER
CPMS	TRANE , YORK , CARRIER
VARIABLE REFRIGERANT VOLUME MITSUBISHI	TRANE , YORK , CARRIER , TOSHIBA ,
AIR COOLED SPLIT SYSTEM	
ระบบควบคุมคุณภาพน้ำให้หอผึ่งน้ำเย็น	LICENSE BACCOMBER หรืออุปกรณ์เทียบเท่า
WATER PUMP PACO	PEERLESS , WILO , CRANE , GRUNDFOSS ,
VALVES	TOYO , KITZ , CRANE , KEYSTONE , NIBCO

WATER PIPES AND FITTING LICENSE FLEXIBLE PIPE CONNECTIONS	PACIFIC PIPE , SSP , SUMITOMO , EQUAL METRAFLEX , MASON , TOZEN
EXPANSION JOINTS	METRAFLEX , MASON , TOZEN
SILENT CHECK VALVES	METRAFLEX , BELL & GOSSETT , CRANE
FLOW METERS	METRAFLEX , DWEYER , TACO , MC DONELI , PENN
AUTOMATIC AIR VENT	BELL & GOSSET, CRISPIN
VALVES	METRAFLEX, CRANE
WATER STRAINERS GRINNEL	METRAFLEX , CRANE , KITZ , TOYO ,
PRESSURE GAUGES	TAYLOR , TRERICE
THERMOMETERS	TAYLOR , TRERICE
PIPE, DUCT INSULATION	AEROFLEX
INSULATION	MICRO-FIBRE , SIAM FIBRE GLASS
CONTROL VALVES (ELECTRIC)	HONEYWELL , TA , BARBER-COLMAN

BALANCING VALVE

TA, BELL-GOSSET, CRANE, OVENTOP

VIBRATION ISOLATORS

MASON , VIBRATION MOUNTINGS ,
VIBRATION ELIMNATORS

MOTORS FOR PUMPS

BROOK , BRUSH , BALDOR, ELECTRIM , USA
MOTOR

VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTORS

DANFOOS,SIEMEN , HONEY WELL ,
TELEMECANIQUE , ABB

MOTORS FOR BLOWERS(AHU & FCU)

BROOK, BRUSH, BALDOR , CROMPTION ,
MITSUBISHI

PRESSURE RELIERF VALVES

MC DONELL, BELL & GOSSETT, OCV

ROOM THERMOSTAT

HONEY WELL, TA, BARBER-COLEMAN

WATER SOFTENER LICENSE

DYNAMIC, SIAM HYDRO THEATMENT

TEST KIT

UNITEC, CULIGAN


FLOW SWITCH

MC DONELL , MILLER , JOHNSON
CONTROLS

หม้อแปลงไฟฟ้า

เจริญชัย , เอกรัฐ , ABB , SIEMENS ,
SECHNEIDER

MAIN SWITCH BOARD	TIC , SMD APPROVED FACTORY , PMK , ASEFA , ABB
LOAD CENTER	G.E , WESTINGHOUSE , ITE , FEDERAL , SCHNEIDER, SIEMENS , ABB
CIRCUIT BREAKER	G.E. , WESTINGHOUSE , ITE , FEDERAL , SCHNEIDER , SIEMENS , ABB
METERING DEVICE	FEDERAL , SCHNEIDER , CIRCUTER , ABB
FUSE & MAGNETIC CONTACTOR	GE , MERLIN GERIN , SIEMENS , TELEMECANIQUE , SCHNEIDER , FEDERAL , ABB
CONDUIT	PANASONIC , MARUICHI , MATSUSHITA , RSI
ELECTRICAL WIRE YAZAKI	BANGKOK CABLE , PHELPS DODGE , THAI
FIRE RESISTANCE ELECTRICAL WIRE RADOX วัสดุป้องกันไฟลาม	DELTA CROMTON, MCI-DRAKA, PYROTENAX , 3M , KBS , SIGNUM
เทปพันสายไฟฟ้า	THAI YAZAKI , 3M , BANGKOK CABLE
สวิตช์, เต้ารับไฟฟ้า	PANASONIC , SIEMENS , BTICINO



ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ซิลเลอร์
 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ

งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศซิลเลอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION :		
NO.	DATE	DESCRIPTION

แบบแสดง

ผู้เขียนแบบ

ผู้ตรวจแบบ

วันที่

มาตราส่วน

NO.
AC-1-17

TOTAL



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการ

งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศชนิดแอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบัน	
--------	--

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

REVISION

NO.		DATE	DESCRIPTION
-----	--	------	-------------

แบบแปลน

ผู้เขียนแบบ

ផ្នែកទី១

วันที่

มาตราส่วน

NO.

AC-2-17

	TOTAL
--	-------

BIBLIOGRAPHY	
REF ID: A61024	REF ID: A61024
AC-01-17	WATER
AC-02-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-03-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-04-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-05-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-06-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-07-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-08-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-09-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-10-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-11-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-12-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-13-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-14-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-15-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-16-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY
AC-17-17	REVIEW OF THE WATER SUPPLY

[illegible]

Refined	1. Location
1. 100	ONE WALL SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
2. 100	TWO WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
3. 100	THREE WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
4. 100	FOUR WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
5. 100	FIVE WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
6. 100	SIX WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
7. 100	SEVEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
8. 100	EIGHT WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
9. 100	NINE WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
10. 100	TEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
11. 100	ELEVEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
12. 100	TWELVE WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
13. 100	THIRTEEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
14. 100	FOURTEEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
15. 100	FIFTEEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
16. 100	SIXTEEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
17. 100	SEVENTEEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
18. 100	EIGHTEEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
19. 100	NINETEEN WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT
20. 100	TWENTY WALLS SURFACED AND GROUTED - WITH WHITE GROUT

[illegible]



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการ
งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศลิฟต์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION :	
NO.	DESCRIPTION

แบบแสดง

ผู้เขียนแบบ

ผู้ตรวจแบบ

วันที่

มาตราส่วน

NO.	TOTAL
AC-3-17	

CHILLED WATER (PRIMARY) WATER PUMP SCHEDULE

UNIT NO.	DESCRIPTION	QTY (SETS)	WATER FLOW (GPM.)	TDH (FT.WG.)	POWER SUPPLY				STARTER	LOCATION SERVING
					KW.	RPM	V-Ph-Hz	MIN.EFF. (%)		
CHP (P) - 1	HORIZONTAL SPLIT CASE	1	550	45	11	1450	380-3-50	-	WYE DELTA	PUMP ROOM
CHP (P) - 2	HORIZONTAL SPLIT CASE	1	550	45	11	1450	380-3-50	-	WYE DELTA	PUMP ROOM
CHP (P) - 3	HORIZONTAL SPLIT CASE	1	550	45	11	1450	380-3-50	-	WYE DELTA	PUMP ROOM
CHP (P) - 4	HORIZONTAL SPLIT CASE	1	550	45	11	1450	380-3-50	-	WYE DELTA	PUMP ROOM

CHILLED WATER (SECONDARY) WATER PUMP SCHEDULE

UNIT NO.	DESCRIPTION	QTY (SETS)	WATER FLOW (GPM.)	TDH (FT.WG.)	POWER SUPPLY				STARTER	LOCATION SERVING
					KW.	RPM	V-Ph-Hz	MIN.EFF. (%)		
CHP (S) - 1	HORIZONTAL SPLIT CASE	1	550	120	22	1450	380-3-50	-	WYE DELTA	PUMP ROOM
CHP (S) - 2	HORIZONTAL SPLIT CASE	1	550	120	22	1450	380-3-50	-	WYE DELTA	PUMP ROOM
CHP (S) - 3	HORIZONTAL SPLIT CASE	1	550	120	22	1450	380-3-50	-	WYE DELTA	PUMP ROOM
CHP (S) - 4	HORIZONTAL SPLIT CASE	1	550	120	22	1450	380-3-50	-	WYE DELTA	PUMP ROOM

AIR COOL CHILLER SCHEDULE

UNIT NO.	QTY (SETS)	CAPACITY (TR.)	CHILLED WATER FLOW (GPM.)	CHILLED WATER TEMP.(DEG.F)		MAX.PRESSURE DROP (FT.WG.)	AMBIENT (F)	POWER CONSUMPTION (KW/TR)	STARTER	LOCATION SERVING	COMPRESSOR TYPE	REFRIGERANT
				INLET	OUTLET							
CH-1	1	238	570.3	55	45	-	95	1.111	WYE DELTA	CHILLER ROOM	SCREW	R-134A
CH-2	1	238	570.3	55	45	-	95	1.111	WYE DELTA	CHILLER ROOM	SCREW	R-134A
CH-3	1	238	570.3	55	45	-	95	1.111	WYE DELTA	CHILLER ROOM	SCREW	R-134A
CH-4	1	238	570.3	55	45	-	95	1.111	WYE DELTA	CHILLER ROOM	SCREW	R-134A



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ
งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศชนิดเลอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION :

NO.	DATE	DESCRIPTION

แบบแสดง

ผู้เขียนแบบ


ผู้ตรวจแบบ

วันที่

มาตราส่วน

NO.
AC-4-17


TOTAL



SECTION CHILLER

TOTAL.	100	100	100
--------	-----	-----	-----

AC-5-17



SECTION PUMP



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ

งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศชนิดแอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION :	
NO.	DESCRIPTION

แบบแสดง


ผู้เขียนแบบ

ผู้ตรวจแบบ

วันที่

มาตราส่วน

NO.	TOTAL
AC-6-17	



SECTION PUMP / CHILLER



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการ

งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศซีลเลอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION 1

NO. DATE DESCRIPTION

แบบแสดง

ผู้เขียนแบบ

ผู้ตรวจแบบ


วันที่

มาตรฐาน

NO.

AC-7-17

TOTAL



SINGLE LINE DIAGRAM PUMP / CHILLER



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการ
งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศเครื่อง
ปรับอากาศเดิมพระเกียรติฯ

สถานี

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

* REVISION :	
NO.	DESCRIPTION

แบบแสดง

ผู้เขียนแบบ


ผู้ตรวจแบบ

วันที่

มาตราส่วน

NO.
AC-8-17

TOTAL



SINGLE LINE DIAGRAM ELECTRICITY

REMARK:

-ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยนชุดคอนโทรลระบบปั๊มน้ำขึ้น
รวมถึงอุปกรณ์ประกอบรวมถึงสายไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด
ตั้งแต่หลังเบรกเกอร์เมนของผู้ใช้เดิมของมหาวิทยาลัย

-เมนสายไฟฟ้าเครื่องใช้ของเดิมของมหาวิทยาลัยโดยผู้รับจ้าง
ดำเนินการต่อสายไฟเข้าเครื่องใช้เครื่องใช้ที่มีอุปกรณ์
ต่อสายหรือเชื่อมสายให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ
งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION :		
NO.	DATE	DESCRIPTION

แบบแสดง

ผู้เขียนแบบ


ผู้ตรวจแบบ

วันที่

มาตรฐาน

NO.
AC-9-17

TOTAL



ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ชั้น M



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ
งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION :	
NO.	DESCRIPTION

แบบแสดง


ผู้เขียนแบบ

ผู้ตรวจแบบ

วันที่

มาตรฐาน




NO.	TOTAL
AC-10-17	




NO.	QTY	UNIT	REMARKS
1	1	NO.	1.000
2	1	NO.	1.000
3	1	NO.	1.000
4	1	NO.	1.000
5	1	NO.	1.000
6	1	NO.	1.000
7	1	NO.	1.000
8	1	NO.	1.000
9	1	NO.	1.000
10	1	NO.	1.000

NOTE : FRESH AIR FAN จะเปิดทำงานอัตโนมัติ เมื่อ FCU ได้รับไฟฟ้าจากห้องเครื่องปรับอากาศ

จุดเชื่อมต่อระบบ CPMS





AHU PLAN FLOOR M



TOTAL	100
-------	-----



AC-11-17





จุดเชื่อมต่อระบบ CPMS

AHU PLAN FLOOR 3



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการ
งานปรับปรุง ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถาปนิก
วิศวกรโครงสร้าง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION	
NO.	DESCRIPTION

แบบแสดง	
ผู้เขียนแบบ	
ผู้ตรวจแบบ	
วันที่	
มาตรฐานส่วน	
NO.	TOTAL
AC-12-17	



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการ
งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศเซลล์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION 1	
NO.	DESCRIPTION

แบบแปลน


ผู้เขียนแบบ

ผู้ตรวจแบบ

วันที่


มาตราส่วน

NO.	TOTAL
AC-13-17	




จุดเชื่อมต่อระบบ CPMS


AHU PLAN FLOOR 4




AIR COOLED WATER CHILLER INSTALLATION




END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP



PRESSURE RELIEF VALVE




SQUARE CEILING DIFFUSER




ELEVATION


Height (ft)	Weight (lb)	A (mm)	B (mm)
8	< 200	255	200
10	201 - 400	275	200
12	401 - 600	420	200
14	601 - 800	475	350
16	801 - 1000	500	400



CLOSED TYPE EXPANSION TANK



BY-PASS CHEMICAL FEEDER



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๖๓

โครงการ

งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศซีลเลอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐	๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐
--	--

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

REVISION :		
NO	DATE	DESCRIPTION

แบบแสดง

เขียนแบบ

ដូចត្រូវបែប

วันที่

มาตราส่วน

NO.

AC-14-17



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ

งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION :	
NO.	DESCRIPTION

แบบแสดง


ผู้เขียนแบบ

ผู้ตรวจแบบ

วันที่


มาตรฐาน

NO.	TOTAL
AC-13-17	




NOTE
1. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
2. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
3. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE

CENTRIFUGAL PUMP




NOTE
1. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
2. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
3. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE

SPRING AND NEOPRENE HANGER




SECTION A-A

TYPICAL VERTICAL/HORIZONTAL EXPANSION JOINT




PIPE THROUGH FLOOR SLAB




NOTE
1. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
2. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
3. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE

PIPE ANCHOR



NOTE
1. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
2. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
3. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE

PIPE ANCHOR



NOTE
1. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
2. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE
3. CHECK WITH THE APPROPRIATE OWNER BEFORE ANY WORK IS DONE

PIPE THROUGH WALL



งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์

โครงการ

งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศอาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION :	
NO.	DATE

แบบแสดง

ผู้เขียนแบบ


ผู้ตรวจแบบ

วันที่

มาตราส่วน

NO.
AC-16-17

TOTAL





งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ
งานปรับปรุง
ระบบปรับอากาศชนิดเครื่อง
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

REVISION :
NO. DATE DESCRIPTION

แบบแสดง


ผู้เขียนแบบ

ผู้ตรวจแบบ


วันที่

มาตรฐาน


NO. AC-17-17 TOTAL




CLEVIS HANGER



DIRT LEG



VERTICAL PIPE SUPPORT ON FLOOR



PIPE SIZE	A	B	C	D	E	F	G
3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"
1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"
1 1/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"
1 1/2"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"
2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
2 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
3"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
3 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"	2 1/4"
4 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
5"	2 3/4"	2 3/4"	2 3/4"	2 3/4"	2 3/4"	2 3/4"	2 3/4"
5 1/2"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
6"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"
6 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"
7"	3 3/4"	3 3/4"	3 3/4"	3 3/4"	3 3/4"	3 3/4"	3 3/4"
7 1/2"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
8"	4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"
8 1/2"	4 1/2"	4 1/2"	4 1/2"	4 1/2"	4 1/2"	4 1/2"	4 1/2"
9"	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"
9 1/2"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"
10"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/4"
10 1/2"	5 1/2"	5 1/2"	5 1/2"	5 1/2"	5 1/2"	5 1/2"	5 1/2"
11"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"
11 1/2"	6"	6"	6"	6"	6"	6"	6"
12"	6 1/4"	6 1/4"	6 1/4"	6 1/4"	6 1/4"	6 1/4"	6 1/4"
12 1/2"	6 1/2"	6 1/2"	6 1/2"	6 1/2"	6 1/2"	6 1/2"	6 1/2"
13"	6 3/4"	6 3/4"	6 3/4"	6 3/4"	6 3/4"	6 3/4"	6 3/4"
13 1/2"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"
14"	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"
14 1/2"	7 1/2"	7 1/2"	7 1/2"	7 1/2"	7 1/2"	7 1/2"	7 1/2"
15"	7 3/4"	7 3/4"	7 3/4"	7 3/4"	7 3/4"	7 3/4"	7 3/4"
15 1/2"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"
16"	8 1/4"	8 1/4"	8 1/4"	8 1/4"	8 1/4"	8 1/4"	8 1/4"
16 1/2"	8 1/2"	8 1/2"	8 1/2"	8 1/2"	8 1/2"	8 1/2"	8 1/2"
17"	8 3/4"	8 3/4"	8 3/4"	8 3/4"	8 3/4"	8 3/4"	8 3/4"
17 1/2"	9"	9"	9"	9"	9"	9"	9"
18"	9 1/4"	9 1/4"	9 1/4"	9 1/4"	9 1/4"	9 1/4"	9 1/4"
18 1/2"	9 1/2"	9 1/2"	9 1/2"	9 1/2"	9 1/2"	9 1/2"	9 1/2"
19"	9 3/4"	9 3/4"	9 3/4"	9 3/4"	9 3/4"	9 3/4"	9 3/4"
19 1/2"	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"
20"	10 1/4"	10 1/4"	10 1/4"	10 1/4"	10 1/4"	10 1/4"	10 1/4"
20 1/2"	10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"
21"	10 3/4"	10 3/4"	10 3/4"	10 3/4"	10 3/4"	10 3/4"	10 3/4"
21 1/2"	11"	11"	11"	11"	11"	11"	11"
22"	11 1/4"	11 1/4"	11 1/4"	11 1/4"	11 1/4"	11 1/4"	11 1/4"
22 1/2"	11 1/2"	11 1/2"	11 1/2"	11 1/2"	11 1/2"	11 1/2"	11 1/2"
23"	11 3/4"	11 3/4"	11 3/4"	11 3/4"	11 3/4"	11 3/4"	11 3/4"
23 1/2"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
24"	12 1/4"	12 1/4"	12 1/4"	12 1/4"	12 1/4"	12 1/4"	12 1/4"
24 1/2"	12 1/2"	12 1/2"	12 1/2"	12 1/2"	12 1/2"	12 1/2"	12 1/2"
25"	12 3/4"	12 3/4"	12 3/4"	12 3/4"	12 3/4"	12 3/4"	12 3/4"
25 1/2"	13"	13"	13"	13"	13"	13"	13"
26"	13 1/4"	13 1/4"	13 1/4"	13 1/4"	13 1/4"	13 1/4"	13 1/4"
26 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"
27"	13 3/4"	13 3/4"	13 3/4"	13 3/4"	13 3/4"	13 3/4"	13 3/4"
27 1/2"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"
28"	14 1/4"	14 1/4"	14 1/4"	14 1/4"	14 1/4"	14 1/4"	14 1/4"
28 1/2"	14 1/2"	14 1/2"	14 1/2"	14 1/2"	14 1/2"	14 1/2"	14 1/2"
29"	14 3/4"	14 3/4"	14 3/4"	14 3/4"	14 3/4"	14 3/4"	14 3/4"
29 1/2"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
30"	15 1/4"	15 1/4"	15 1/4"	15 1/4"	15 1/4"	15 1/4"	15 1/4"
30 1/2"	15 1/2"	15 1/2"	15 1/2"	15 1/2"	15 1/2"	15 1/2"	15 1/2"
31"	15 3/4"	15 3/4"	15 3/4"	15 3/4"	15 3/4"	15 3/4"	15 3/4"
31 1/2"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"
32"	16 1/4"	16 1/4"	16 1/4"	16 1/4"	16 1/4"	16 1/4"	16 1/4"
32 1/2"	16 1/2"	16 1/2"	16 1/2"	16 1/2"	16 1/2"	16 1/2"	16 1/2"
33"	16 3/4"	16 3/4"	16 3/4"	16 3/4"	16 3/4"	16 3/4"	16 3/4"
33 1/2"	17"	17"	17"	17"	17"	17"	17"
34"	17 1/4"	17 1/4"	17 1/4"	17 1/4"	17 1/4"	17 1/4"	17 1/4"
34 1/2"	17 1/2"	17 1/2"	17 1/2"	17 1/2"	17 1/2"	17 1/2"	17 1/2"
35"	17 3/4"	17 3/4"	17 3/4"	17 3/4"	17 3/4"	17 3/4"	17 3/4"
35 1/2"	18"	18"	18"	18"	18"	18"	18"
36"	18 1/4"	18 1/4"	18 1/4"	18 1/4"	18 1/4"	18 1/4"	18 1/4"
36 1/2"	18 1/2"	18 1/2"	18 1/2"	18 1/2"	18 1/2"	18 1/2"	18 1/2"
37"	18 3/4"	18 3/4"	18 3/4"	18 3/4"	18 3/4"	18 3/4"	18 3/4"
37 1/2"	19"	19"	19"	19"	19"	19"	19"
38"	19 1/4"	19 1/4"	19 1/4"	19 1/4"	19 1/4"	19 1/4"	19 1/4"
38 1/2"	19 1/2"	19 1/2"	19 1/2"	19 1/2"	19 1/2"	19 1/2"	19 1/2"
39"	19 3/4"	19 3/4"	19 3/4"	19 3/4"	19 3/4"	19 3/4"	19 3/4"
39 1/2"	20"	20"	20"	20"	20"	20"	20"
40"	20 1/4"	20 1/4"	20 1/4"	20 1/4"	20 1/4"	20 1/4"	20 1/4"
40 1/2"	20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"
41"	20 3/4"	20 3/4"	20 3/4"	20 3/4"	20 3/4"	20 3/4"	20 3/4"
41 1/2"	21"	21"	21"	21"	21"	21"	21"
42"	21 1/4"	21 1/4"	21 1/4"	21 1/4"	21 1/4"	21 1/4"	21 1/4"
42 1/2"	21 1/2"	21 1/2"	21 1/2"	21 1/2"	21 1/2"	21 1/2"	21 1/2"
43"	21 3/4"	21 3/4"	21 3/4"	21 3/4"	21 3/4"	21 3/4"	21 3/4"
43 1/2"	22"	22"	22"	22"	22"	22"	22"
44"	22 1/4"	22 1/4"	22 1/4"	22 1/4"	22 1/4"	22 1/4"	22 1/4"
44 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"
45"	22 3/4"	22 3/4"	22 3/4"	22 3/4"	22 3/4"	22 3/4"	22 3/4"
45 1/2"	23"	23"	23"	23"	23"	23"	23"
46"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"
46 1/2"	23 1/2"	23 1/2"	23 1/2"	23 1/2"	23 1/2"	23 1/2"	23 1/2"
47"	23 3/4"	23 3/4"	23 3/4"	23 3/4"	23 3/4"	23 3/4"	23 3/4"
47 1/2"	24"	24"	24"	24"	24"	24"	24"
48"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"
48 1/2"	24 1/2"	24 1/2"	24 1/2"	24 1/2"	24 1/2"	24 1/2"	24 1/2"
49"	24 3/4"	24 3/4"	24 3/4"	24 3/4"	24 3/4"	24 3/4"	24 3/4"
49 1/2"	25"	25"	25"	25"	25"	25"	25"
50"	25 1/4"	25 1/4"	25 1/4"	25 1/4"	25 1/4"	25 1/4"	25 1/4"
50 1/2"	25 1/2"	25 1/2"	25 1/2"	25 1/2"	25 1/2"	25 1/2"	25 1/2"
51"	25 3/4"	25 3/4"	25 3/4"	25 3/4"	25 3/4"	25 3/4"	25 3/4"
51 1/2"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"
52"	26 1/4"	26 1/4"	26 1/4"	26 1/4"	26 1/4"	26 1/4"	26 1/4"
52 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"
53"	26 3/4"	26 3/4"	26 3/4"	26 3/4"	26 3/4"	26 3/4"	26 3/4"
53 1/2"	27"	27"	27"	27"	27"	27"	27"
54"	27 1/4"	27 1/4"	27 1/4"	27 1/4"	27 1/4"	27 1/4"	27 1/4"
54 1/2"	27 1/2"	27 1/2"	27 1/2"	27 1/2"	27 1/2"	27 1/2"	27 1/2"
55"	27 3/4"	27 3/4"	27 3/4"	27 3/4"	27 3/4"	27 3/4"	27 3/4"
55 1/2"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
56"	28 1/4"	28 1/4"	28 1/4"	28 1/4"	28 1/4"	28 1/4"	28 1/4"
56 1/2"	28 1/2"	28 1/2"	28 1/2"	28 1/2"	28 1/2"	28 1/2"	28 1/2"
57"	28 3/4"	28 3/4"	28 3/4"	28 3/4"	28 3/4"	28 3/4"	28 3/4"
57 1/2"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"
58"	29 1/4"	29 1/4"	29 1/4"	29 1/4"	29 1/4"	29 1/4"	29 1/4"
58 1/2"	29 1/2"	29 1/2"	29 1/2"	29 1/2"	29 1/2"	29 1/2"	29 1/2"
59"	29 3/4"	29 3/4"	29 3/4"	29 3/4"	29 3/4"	29 3/4"	29 3/4"
59 1/2"	30"	30"	30"	30"	30"	30"	30"
60"	30 1/4"	30 1/4"	30 1/4"	30 1/4"	30 1/4"	30 1/4"	30 1/4"
60 1/2"	30 1/2"	30 1/2"	30 1/2"	30 1/2"	30 1/2"	30 1/2"	30 1/2"
61"	30 3/4"	30 3/4"	30 3/4"	30 3/4"	30 3/4"	30 3/4"	30 3/4"
61 1/2"	31"	31"	31"	31"	31"	31"	31"
62"	31 1/4"	31 1/4"	31 1/4"	31 1/4"	31 1/4"	31 1/4"	31 1/4"
62 1/2"	31 1/2"	31 1/2"	31 1/2"	31 1/2"	31 1/2"	31 1/2"	31 1/2"
63"	31 3/4"	31 3/4"	31 3/4"	31 3/4"	31 3/4"	31 3/4"	31 3/4"
63 1/2"	32"	32"	32"	32"	32"	32"	32"
64"	32 1/4"	32 1/4"	32 1/4"	32 1/4"	32 1/4"	32 1/4"	32 1/4"
64 1/2"	32 1/2"	32 1/2"	32 1/2"	32 1/2"	32 1/2"	32 1/2"	32 1/2"
65"	32 3/4"	32 3/4"	32 3/4"	32 3/4"	32 3/4"	32 3/4"	32 3/4"
65 1/2"	33"	33"	33"	33"	33"	33"	33"
66"	33 1/4"	33 1/4"	33 1/4"	33 1/4"	33 1/4"	33 1/4"	33 1/4"
66 1/2"	33 1/2"	33 1/2"	33 1/2"	33 1/2"	33 1/2"	33 1/2"	33 1/2"
67"	33 3/4"	33 3/4"	33 3/4"	33 3/4"	33 3/4"	33 3/4"	33 3/4"
67 1/2"	34"	34"	34"	34"	34"	34"	34"
68"	34 1/4"	34 1/4"	34 1/4"	34 1/4"	34 1/4"	34 1/4"	34 1/4"
68 1/2"	34 1/2"	34 1/2"	34 1/2"	34 1/2"	34 1/2"	34 1/2"	34 1/2"
69"	34 3/4"	34 3/4"	34 3/4"	34 3/4"	34 3/4"	34 3/4"	34 3/4"
69 1/2"	35"	35"	35"	35"	35"	35"	35"
70"	35 1/4"	35 1/4"	35 1/4"	35 1/4"	35 1/4"	35 1/4"	35 1/4"
70 1/2"	35 1/2"	35 1/2"	35 1/2"	35 1/2"	35 1/2"	35 1/2"	35 1/2"
71"	35 3/4"	35 3/4"	35 3/4"	35 3/4"	35 3/4"	35 3/4"	35 3/4"
71 1/2"	36"	36"	36"	36"	36"	36"	36"
72"	36 1/4"	36 1/4"	36 1/4"	36 1/4"	36 1/4"	36 1/4"	36 1/4"
72 1/2"	36 1/2"	36 1/2"	36 1/2"	36 1/2"	36 1/2"	36 1/2"	36 1/2"
73"	36 3/4"	36 3/4"	36 3/4"	36 3/4"	36 3/4"	36 3/4"	36 3/4"
73 1/2"	37"	37"	37"	37"	37"	37"	37"
74"	37 1/4"	37 1/4"	37 1/4"	37 1/4"	37 1/4"	37 1/4"	37 1/4"
74 1/2"	37 1/2"	37 1/2"	37 1/2"	37 1/2"	37 1/2"	37 1/2"	37 1/2"
75"	37 3/4"	37 3/4"	37 3/4"	37 3/4"	37 3/4"		